

AGGIORNAMENTO AL 31.12.2025

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
PRESENTI NELL'EDIFICIO UTILIZZATO DALLA**

SCUOLA PRIMARIA "SACCARDO"

Via A. VIVALDI

MONTEBELLUNA (TV)

17/09/25	BENATO NICOLA
Data	Elaboratore

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

REVISIONI DEL PIANO DELLA SICUREZZA

Revisione numero	RSPP	Oggetto della revisione	Dirigente scolastico	Medico Competente	RLS	ASPP
10 22/10/12	Scarinzi	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli			ORSELLA UMBERTO
11 31/04/13	Nicola Benato	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli			ORSELLA UMBERTO
12 28/02/15	Nicola Benato	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli			ORSELLA UMBERTO
13 30/11/15	Nicola Benato	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	. Mario De Bortoli		DOBRYNINA OLESSIA	ORSELLA UMBERTO
14 30/11/17	Nicola Benato	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli		DOBRYNINA OLESSIA	?
15 01/03/19	Nicola Benato	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli		DOBRYNINA OLESSIA	VENTURINI CHIARA
16 01/03/20	Nicola Benato	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli		DOBRYNINA OLESSIA	VENTURINI CHIARA
17; 31-12-23	Nicola Benato	Agg. del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08 e modif.	Mario De Bortoli	Dr Giommi Edoardo	Tessariol Maria	VENTURINI CHIARA
18;31-12-24	Nicola Benato	Agg. del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli	Giommi Edoardo	Tessariol Maria	Venturini Chiara
19 ; 31-12-25	Nicola Benato	Agg. del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	Mario De Bortoli	Giommi Edoardo	Tessariol Maria	Venturini Chiara

Il procedimento per la valutazione dei rischi utilizzato fa riferimento ai criteri definiti dal Titolo 1 Capo III sezione II del D.Lgs. 81/2008 e pertanto si basa sull'esame sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro.

Il procedimento adottato prevede la:

↳ Individuazione delle fonti di pericolo in relazione:

1. all'ambiente di lavoro
2. agli impianti tecnologici installati
3. alle apparecchiature, attrezzature, sostanze e agenti biologici utilizzati
4. alle attività svolte
 - a- Individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo
 - b- Individuazione del personale esposto ai rischi generici
 - c- Individuazione del personale esposto a rischi specifici
 - d- Individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento
 - e- valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle norme in vigore
 - f- In mancanza di norme, valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale.

1. MODALITA' OPERATIVE

RISCHI CORRELATI ALL'EDIFICIO, AGLI IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE SOSTANZE

Il procedimento di base per la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti del luogo di lavoro riguardanti:

- le caratteristiche costruttive dell'edificio;
- gli impianti tecnologici installati;
- i dispositivi, le macchine, le attrezzature, le sostanze e gli agenti biologici utilizzati.

L'analisi di quanto sopra esposto è stata attuata mediante la verifica documentale ed i sopralluoghi tecnici adottando i seguenti procedimenti.

VERIFICA DOCUMENTALE

La verifica documentale è volta alla raccolta della documentazione inerente alle caratteristiche dell'immobile, degli impianti tecnologici in esso presenti, delle attrezzature, delle sostanze e degli agenti biologici utilizzati nelle attività svolte al fine di:

- individuare i documenti la cui elaborazione è prescritta da norme vigenti (es. C.P.I., dichiarazioni di conformità/rispondenza relative ad impianti installati, denuncia impianti, verbali di verifica periodica rilasciati degli organi di vigilanza e/o da ditte/professionisti incaricati, ...)
- verificare che copia di tali documenti sia archiviata presso l'istituto, che in ciascun documento sia presente la data di redazione/sottoscrizione e che il documento si riferisca in modo esplicito all'impianto/struttura ecc. oggetto di verifica
- verificare che il documento sia sottoscritto da soggetto abilitato/autorizzato
- verificare che le norme di riferimento richiamate siano congruenti all'oggetto
- verificare che ci sia coerenza fra le norme di riferimento ed il contenuto
- predisporre l'elenco dei documenti mancanti/carenti per chiederne copia all'ente locale competente
- verificare la coerenza fra quanto indicato nella documentazione e lo stato di fatto (sopralluogo)

SOPRALLUOGHI

I sopralluoghi, hanno lo scopo di:

- ispezionare le sedi di lavoro, rilevandone i principali parametri strutturali e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono,
- verificare la coerenza fra lo stato di fatto, le norme di riferimento e/o la documentazione acquisita nella verifica documentale al fine di individuare i provvedimenti da adottare per conformarsi alle norme vigenti e/o per realizzare un livello di sicurezza accettabile.

RISCHI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Per la valutazione dei rischi derivanti da attività lavorative ne è stata effettuata l'analisi al fine di:

- individuare le attività svolte, le rispettive modalità di esecuzione, le attrezzature utilizzate,

- identificare i pericoli connessi alle attività svolte ed i conseguenti rischi di infortunio e/o malattie professionali,
- identificare i rischi connessi alla correlazione fra attività e l'ambiente in cui sono svolte,
- valutare i rischi (confronto con le norme di riferimento, in mancanza di norme valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale),
- studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi con riferimento alle prescrizioni delle norme vigenti ed alla valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale,
- individuare il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria,
- definire il contenuto della formazione e informazione di base del personale.
- definire il contenuto della formazione, informazione e addestramento del personale con incarichi specifici (addetti emergenza, primo soccorso, preposti, ecc.).

2. PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha provveduto ad adottare e attivare le seguenti procedure e provvedimenti:

- ⇒ piano di emergenza;
- ⇒ piano di pronto soccorso;
- ⇒ regolamento generale per la sicurezza durante le attività che vengono svolte dai dipendenti della scuola;
- ⇒ informazione e formazione di base del personale, dei preposti e dei dipendenti con incarichi specifici (addetti emergenza, lotta antincendio, primo soccorso);
- ⇒ programmi di verifiche periodiche;
- ⇒ riorganizzazione del lavoro;
- ⇒ emissione di disposizioni di servizio (circolari);
- ⇒ segnalazione all'ente locale delle misure da adottare per acquisire e mantenere ad un livello di sicurezza accettabile l'immobile, gli impianti tecnologici e gli arredi;
- ⇒ segnalazione all'ente locale di guasti rilevati durante le verifiche periodiche.
- ⇒ Modulistica aggiornata

3. INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

INTERVENTI DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dall'Ente locale e dalla Direzione Scolastica (Datore di lavoro) sono state evidenziate nei capitoli successivi.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L'ordine di priorità delle misure di prevenzione è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri.

- Magnitudo del rischio ipotizzato
- Prescrizioni di norme in vigore
- Grado di efficacia dell'intervento individuato
- Acquisizione di approvazioni preventive degli Enti preposti
- Semplicità dell'intervento
- Disponibilità di risorse tecnico - economiche

Sulla base di tali criteri l'urgenza degli interventi è indicata dai seguenti numeri:

- **IMMEDIATI** **interventi con priorità 1**
- **BREVE TERMINE** **interventi con priorità 2**
- **MEDIO TERMINE** **interventi con priorità 3**
- **LUNGO TERMINE** **interventi con priorità 4**

4. DATI GENERALI

In aprile 2025 l'ING. NICOLA BENATO, al quale il dott. Mario DE BORTOLI Dirigente scolastico ha affidato l'incarico di RSPP, ha svolto il sopralluogo degli ambienti didattici per aggiornare il documento di valutazione dei rischi della scuola primaria "SACCARDO" in via A. Vivaldi a Montebelluna (TV).

Il sopralluogo è stato svolto alla presenza di un collaboratore scolastico.

I dati relativi al numero dei dipendenti, dei docenti e degli studenti presenti nella scuola sono stati forniti dal Dirigente scolastico.

Attualmente l'istituto è frequentato da:

174 alunni, 36 insegnanti e 4 collaboratori scolastici

N	plesso	allievi	Allievi non autonomi	docenti	Docenti di sostegno	Collaboratori scolastici	mensa	Altro personale	TOTALE
1	Saccardo	174	10	36	8	4	3	4	241

pertanto ai sensi del DM 26/8/92 la scuola è classificabile come "tipo 1". Il numero delle classi è pari a 9, sono poi presenti una biblioteca, un'aula di informatica, una palestra ed una sala mensa.

L'immobile è costituito da un piano fuori terra.

Sono stati realizzati bagni per disabili.

Ai sensi del punto 1.1 del DM 26/8/92 l'edificio, sulla base delle informazioni fornite, si considera realizzato in data successiva al 18 dicembre 1975.

La presente relazione è stata ultimata in data 31/12/2025.

5. COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

L'articolo 29 (Comma 3) del Decreto legislativo 81/08 prescrive che il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato "in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori" e prescrive che il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) "aggiorna le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione".

Il presente documento sarà aggiornato ogni anno previa raccolta delle opportune informazioni e l'esecuzione di un sopralluogo, per tenere conto delle misure di prevenzione e di protezione adottate dall'Ente Locale e/o dal Dirigente Scolastico:

- ⇒ nel caso vengano introdotte modifiche significative nell'uso dei locali (ad esempio in caso di spostamento di laboratori da un locale all'altro o di trasformazione di un'aula normale in laboratorio),
- ⇒ qualora vengano introdotte modifiche significative nelle apparecchiature, attrezzature, sostanze utilizzate,
- ⇒ nel caso vengano introdotti mutamenti significativi ai fini della sicurezza nell'organizzazione del lavoro (ad esempio introduzione di nuove mansioni per il personale dipendente),
- ⇒ nel caso vengano promulgate o modificate le norme attinenti la sicurezza e la salute sul lavoro (leggi, decreti, circolari, ecc.),

⇒ nel caso vengano recepite ulteriori norme tecniche o modificate quelle attualmente in vigore (Norme CEI - UNI – ecc.).

AGGIORNAMENTO DVR

Nomina del Medico Competente (Rischi : VDT, MMC, Biologico, chimico..)

Estensione dei corsi di Primo Soccorso a tutto il personale scolastico delle scuole dell'infanzia e delle primarie

Verifica del rischio da Videoterminale aggiornato

Verifica del rischio stress correlato : non è emerso nessun problema degno di essere approfondito o di interventi correttivi.

6. MISURE GENERALI

INTERVENTI ESTERNI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE

La pavimentazione del percorso esterno all'uscita di sicurezza lato nord è sconnessa.

Il battente destro dell'uscita di sicurezza lato nord si apre con difficoltà.

Le cassette degli idranti presentano spigoli vivi.

Gli alunni uscendo dal cancello d'ingresso se scendono dal marciapiede possono venire a contatto con le vetture che transitano.

Le finestre delle aule presentano spigoli vivi, per evitare che possano aprirsi per contrappasso d'aria in un'aula è stata installata una catenella.

I caloriferi delle aule sono sprovvisti di copri valvola.

Il quadro elettrico installato nel corridoio della palestra può essere urtato dagli alunni.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Regolare il meccanismo di apertura del battente destro dell'uscita di sicurezza lato nord perché si apre con difficoltà. ok [Priorità 1]

Ripartire terra attorno ai chiusini in modo che gli alunni non possano inciamparvi. [Priorità 2]

Sistemare la pavimentazione del percorso esterno all'uscita di sicurezza lato nord. [Priorità 2]

Applicare una idonea protezione agli spigoli delle cassette degli idranti. [Priorità 2]

Separare il marciapiede antistante il cancello d'ingresso dalla strada tramite transenne fisse, in modo da evitare che gli alunni possano venire a contatto con le macchine in transito. [Priorità 2]

Estendere a tutte le aule quanto fatto in una; cioè applicare delle catenelle in grado di trattenere le finestre delle aule che presentano spigoli vivi e possono ferire gli alunni. [Priorità 2]

Ripristinare i copri valvole ai termosifoni delle aule o installare una idonea protezione. [Priorità 2]

Applicare una protezione agli spigoli del quadro elettrico installato nel corridoio che serve la palestra.
[Priorità 2]

DIMENSIONI DEI LOCALI

L'altezza e il volume dei locali attualmente utilizzati sono conformi a quanto stabilito dall'articolo 6 del DPR 303/56 come modificato dall'Allegato IV del Decreto legislativo 81/08 (vedi comma 1 dell'art. 63).

RADON

Nell'edificio scolastico non sono presenti ambienti ubicati a piani interrati o seminterrati frequentati dal personale o dagli alunni. Pertanto come riportato al cap. 1.3 delle linee guida emesse dal Coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non è necessario procedere alle misurazioni della concentrazione di radon.

7. DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE ALLA SICUREZZA

Alla Direzione didattica sono stati consegnati i seguenti documenti:

- ⇒ esito della verifica dell'impianto di messa a terra della scuola eseguita dalla ditta
- ⇒ **VENETA ENGEENERING- VR** il valore della resistenza di terra è pari a 10 ohm;
- ⇒ libretto della centrale termica rilasciato dall'ISPESL, con il valore della potenza termica delle caldaie pari a 406 e 342,4 kW;
- ⇒ C.P.I. per le attività n. 91 e n. 85; **Il CPI rinnovato il 12-07-22 scadrà il 2-07-27 .**
- ⇒ dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e termico;
- ⇒ dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio;
- ⇒ dichiarazione di conformità dell'impianto idro termo sanitario;
- ⇒ planimetrie dell'edificio;
- ⇒ certificato igienico sanitario della mensa.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Consegnare alla Direzione della scuola i seguenti certificati: certificato di agibilità e certificato di idoneità sismica.
[Priorità 1]

In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ASL, ISPESL, VVF) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all'edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione Scolastica.
[Priorità 2]

8. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Conformemente a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 4 del DM 10/3/1998 e ai **DM 1-2-3 /09/2021** sulla base dei criteri stabiliti:

- dall'Allegato I (Cap. 1.4.4) del D.M. 10/03/1998 e **dai DM 1-2-3 /09/2021**
- dall'Allegato IX (Capitoli 9.2, 9.3, 9.4) del D.M. 10/03/1998,
- dalla Circolare n. 16 MI. SA. del 08/07/1998,

poiché sono presenti più di cento (e meno di mille) persone contemporaneamente la scuola presenta un livello di rischio **MEDIO**.

Le misure indicate nei successivi capitoli tengono conto di:

- quanto prescritto dagli allegati I, II, VI, VII, VIII, IX, X del DM 10/3/1998,
- quanto stabilito dal DM 26/8/1992,
- quanto stabilito dalle norme di prevenzione incendi specifiche e dal Comando locale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel DM 16/2/1982 ubicate nell'edificio scolastico.

In particolare il sopralluogo ha permesso di individuare quali luoghi a maggiore rischio incendio il locale caldaia; le misure da adottare sono indicate nello specifico capitolo del documento di valutazione dei rischi.

L'attività didattica nelle aule non comporta particolari rischi di incendio.

Considerato che il riscaldamento dell'edificio è realizzato mediante una caldaia a metano; tenuto conto che il carico di incendio è costituito prevalentemente dagli arredi scolastici e dai sussidi didattici, tenuto conto che il Comune ha affidato ad una ditta esterna la verifica periodica dell'impianto di messa a terra; considerato che al

Comune è stato chiesto di verificare periodicamente l'impianto elettrico e di certificare che l'edificio è autoprotetto dalle scariche atmosferiche; considerato che al Comune sono state segnalate le misure da adottare in conformità del DM 10 marzo 1998 , del

DM 26 agosto 1992 , **DM 1-2-3- 09-2021** e, tenuto altresì conto che ad ogni persona che opera nella scuola sono state impartite disposizioni ed assegnati compiti per la gestione delle emergenze e che ogni anno vengono eseguite le prove di evacuazione, il rischio di incendio residuo può essere considerato **accettabile**. **Il Comune ha consegnato alla Direzione didattica copia del C.P.I. per le attività n. 85 e n. 91 che scaduto il 17/07/2022. Il CPI rinnovato il 12-07-22 scadrà il 2-07-27 .**

Sulla base delle indicazioni riportate negli allegati I, II e IX del DM 10 marzo 1998 e dei **DM 1-2-3- 09-2021** (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) la classificazione del livello di rischio, le cause ed i pericoli di incendio individuabili all'interno della scuola, l'identificazione dei lavoratori esposti e le singole misure adottate per prevenire gli incendi nei locali sotto descritti sono riassunte nella tabella seguente.

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Locale	Livello di rischio	Cause e pericolo d'incendio	Persone esposte	Misure per prevenire gli incendi adottate dalla scuola
Locali didattici Corridoi Locali ad uso collettivo	MEDIO	deposito di sostanze facilmente combustibili in luogo non idoneo o la loro manipolazione senza le dovute cautele	Alunni Personale Docente e non docente	Il quantitativo di materiale combustibile è limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività ed è tenuto lontano dalle vie d'esodo. Il personale è stato informato della proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono causare il rischio incendio. I materiali di pulizia sono tenuti in appositi ripostigli o armadi chiusi a chiave.

		Presenza della documentazione cartacea, rifiuti o altro materiale combustibile (arredi e tendaggi) che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente. Inadeguata pulizia delle arredi di lavoro.		I rifiuti, documentazioni varie o altro materiale combustibile non viene mai depositato, neanche in via temporanea, lungo le vie d'esodo o dove possono entrare in contatto con sorgenti di innesco. Per evitare l'accumulo di rifiuti si provvede alla loro rimozione giornaliera e successivo deposito all'esterno dell'edificio.
		Negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore		All'interno di tutti i locali è stato imposto il divieto di fumare; è stato proibito di usare fiamme libere; è stato vietato l'uso di apparecchi generatori di calore.
		Uso di impianti elettrici e di eventuali attrezzature didattiche elettriche. Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate Riparazione o modifica di impianti elettrici effettuati da persone non qualificate. Utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili (stufette con resistenze a vista; fornelli ecc.).		Gli impianti sono stati realizzati a regola dell'arte e sono dotati di messa a terra (le anomalie vengono segnalate all'Ente locale proprietario dell'immobile). Il personale è stato informato sul corretto uso delle attrezzature elettriche utilizzate nelle aule e sull'utilizzo degli impianti elettrici. Le riparazioni elettriche sono eseguite esclusivamente da personale competente e qualificato. E' stato vietato l'uso di stufette e fornelli.
		Inadeguata formazione del personale sull'uso di materiali ed attrezzature pericolose,		Il personale docente e non docente è stato formato ed informato sull'uso di materiali ed attrezzature pericolose.
		Negligenza degli addetti alla manutenzione (incaricati dall'Ente locale proprietario dell'immobile)		Alle persone, ditte o artigiani che entrano nella scuola per manutenzione viene consegnata una lettera con i divieti (es. non ostruire le vie d'esodo); viene inoltre illustrato il piano di evacuazione, chi sono gli addetti antincendio; le norme comportamentali da seguire; le persone da avvisare.

RINNOVO C.P.I.

- **Rinnovo del C.P.I. Scaduti il 17.07.2022. Il CPI rinnovato il 12-07-22 scadrà il 2-07-27 .**
- Dotare di una coperta ignifuga ogni cucina e segnalarla opportunamente

INCARICATI GESTIONE EMERGENZE

Nella scuola sono stati designati gli addetti alla prevenzione incendio ed al primo soccorso.

Il Datore di lavoro ha inoltre affidato i seguenti incarichi:

- emissione dell'ordine di evacuazione;
- controllo delle operazioni di evacuazione;
- chiamata soccorsi esterni;
- intercettazione dell'alimentazione elettrica e del gas;
- controllo quotidiano delle vie di esodo;
- controllo periodico dei sistemi di prevenzione incendio (estintori, idranti, apparecchi di illuminazione di sicurezza, ecc.).

Ad uno degli incaricati del primo soccorso è stata affidata la gestione della cassetta di pronto intervento.

Presso la segreteria della Direzione dell'istituto comprensivo sono conservate le lettere con le quali si è proceduto alla assegnazione degli incarichi e gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione del personale incaricato della prevenzione incendio e del primo soccorso.

Promemoria per il Dirigente scolastico

Qualora per effetto della mobilità del personale non fossero presenti gli addetti alla prevenzione incendio ed al primo soccorso in numero sufficiente, almeno 2 (un incaricato ed un sostituto) dovranno essere nominati e formati nuovi addetti. Gli addetti alla prevenzione incendio e quelli del primo soccorso di nuova nomina devono partecipare ai corsi di formazione previsti per legge. Durata e contenuti del corso di formazione per la prevenzione incendi sono regolamentati dal DM 10 marzo 1998. Durata e contenuti della formazione degli addetti al primo soccorso sono stabiliti dal DM n. 388 del 3 febbraio 2004; la parte pratica del corso va ripetuta ogni tre anni. [Priorità 1]

ISTRUZIONI PER EMERGENZE

Organizzazione della scuola

Indicazioni agli allievi su come stare in aula

Indicazioni per l'evacuazione in caso di incendio

Indicazioni per l'evacuazione in caso di terremoto

La scuola ha un'organizzazione interna che si fa carico di gestire la prima emergenza in attesa dell'arrivo degli altri soccorritori.

Il responsabile è il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal **Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP)**. Ci sono delle procedure condivise da seguire per prevenire / ridurre gli effetti derivanti da un accadimento calamitoso che può comportare conseguenze nocive sia per la salute /incolumità dei presenti sia per i possibili danni al patrimonio.

In ogni plesso ci sono delle figure di riferimento:

- **Referente per la sicurezza**

- **Coordinatori dell'emergenza**
- **Incaricati di Primo Soccorso**
- **Addetti alla lotta antincendio**

Il numero degli addetti antincendio e di primo soccorso sono decisi in funzione dell'orario scolastico in vigore, in modo da assicurare una presenza costante di almeno un componente per squadra durante tutte le ore di attività scolastica.

I rispettivi nomi e ruoli sono riportati nell'organigramma che è parte integrante del DVR assieme alla griglia degli addetti alle **emergenze** e a quella delle **sorveglianze**.

I suddetti moduli devono essere esposti in bella vista nei punti strategici di ciascun plesso in modo da consentirne una lettura immediata a tutto il personale.

INDICAZIONI PER STARE IN AULA IN MODO CORRETTO:

- mantenere una corretta disposizione dei banchi, decisa dal consiglio di classe dei docenti, che permette un'agevole uscita nel caso di emergenza

(Si consiglia di non modificare la disposizione dei banchi decisa. Qualora un docente lo ritenesse necessario assumerà la propria responsabilità; nel caso delle esigenze didattiche particolari < es. disposizione a spina di pesce – isole > il Coordinatore di classe è invitato a consultarsi prima col il RSPP, ing. N. Benato)

- allontanare per quanto possibile la prima fila dei banchi dalle finestre onde evitare l'eccesso di calore proveniente dai termosifoni accesi oppure il pericolo caduta vetri nel caso di emergenza

- allievi sono invitati a mantenere una corretta postura da seduti (gambe non incrociate; busto dritto)

- mantenere un corretto posizionamento degli zaini (a fianco, appesi al gancetto del banco quando lo spazio lo consente, oppure sotto il banco in mezzo fra due banchi affiancati) in modo da lasciare le vie di fuga libere

- riporre le cartelle da disegno in fondo alla classe o altro sito, scelto dal docente, fuori dal percorso di esodo; le sacche da ginnastica invece vanno riposte negli appendini sotto agli indumenti.

E' **INDISPENSABILE** preparare la pianta dell'aula con la disposizione dei banchi e fissarla in vista.

INDICAZIONI PER L'EVACUAZIONE NEL CASO D'INCENDIO:

Fuoco incipiente fuori dall'aula: ci si muove al suono dell'allarme;

Fuoco all'interno dell'aula: il docente ordina subito di uscire, adotta le misure immediate possibili e provvede a dare l'allarme.

a) i ragazzi della I fila si alzano dalle sedie, mettono le sedie sotto il banco, mettono la mano destra sulla spalla destra di chi li precede rivolti con il corpo verso la porta. Le stesse azioni vanno ripetute dagli alunni della II, III, IV e V fila in ordine progressivo.

Durante le discesa delle scale si sganciano le mani dalle spalle.

b) l'alunno che si trova vicino alla porta dell'uscita (l'apri fila) deve fare 3 mosse:

- leggere la via di esodo sulla planimetria appesa alla porta o in prossimità;
- aprire completamente la porta;

- contare fino a 10 dal momento del suono dell'allarme (per dare tempo agli allievi di formare le file)
- c) quando l'alunno finisce di contare, i compagni capiscono che è il momento di uscire;
- d) il prof./la prof.ssa con il registro e/o la busta con elenco allievi ("Materiali sulla sicurezza") chiude la fila
- e) nel corridoio, l'apri fila deve accodarsi alla fila della classe eventualmente uscita prima in modo tale da trovarsi sulle scale in un'unica fila e cercando di non occupare l'intero spazio della scala!
- f) l'insegnante segue la fila controllando il corretto deflusso e provvede ad informare gli addetti all'emergenza di eventuali difficoltà o imprevisti.

INDICAZIONI PER L'EVACUAZIONE NEL CASO DI TERREMOTO:

- ⇒ Non c'è il suono dell'allarme di preavviso! (Su questo punto ci sono opinioni diverse, in quanto si è visto che a piano terra le scosse di grado moderato non vengono percepite).
- ⇒ Qualora il sisma fosse di lieve entità si procede al suono della sirena di evacuazione, come se si trattasse di un incendio!
- ⇒ Alle prime scosse tutti gli allievi, in aula, devono proteggersi mettendosi sotto il banco, mentre i docenti vanno sotto la cattedra oppure;
- ⇒ Se ci si trova in PALESTRA, mettersi con le spalle al muro libero dagli oggetti appesi e senza finestre per evitare pericolo caduta vetri (se ci sono le finestre su tutto il perimetro è necessario mettersi al centro)
- ⇒ Qualora si trovassero in un luogo in cui dispongono di sedie (sala riunione o proiezione) proteggere la testa con la sedia rovesciata.

DA RICORDARE: importante proteggere la testa dalla eventuale caduta dall'alto! dei corpi pesanti

- ⇒ La decisione del momento idoneo per uscire dall'aula è a carico del/della docente, il/la quale, quando le scosse si saranno esaurite, dà l'ordine di uscire guidando il gruppo e controlla man mano che la via d'esodo sia libera e fruibile!
- ⇒ Solo nei casi gravi (feriti o qualcuno che sta male) si chiama il soccorso al 118!
- ⇒ Non si esce se la porta è bloccata: in tal caso ricorrere ai soccorsi interni e, se necessario, a quelli esterni!
- ⇒ Quando le scosse si sono esaurite il docente conduce, ponendosi in testa alla fila, il gruppo classe fuori fino al punto di raccolta seguendo il tracciato fruibile ritenuto più sicuro.

COSA FARE NEL CASO DEL TERREMOTO, SE TI TROVI FUORI DALL'EDIFICIO?

- ⇒ stare distanti dai cavi elettrici
- ⇒ stare distanti dai lampioni
- ⇒ stare distanti dai cartelloni pubblicitari- segnaletica -semafori- totem – ecc.
- ⇒ non mettersi sotto gli alberi
- ⇒ stare distanti dai fabbricati (porsi alla distanza di 5 passi per ogni piano dell'edificio)
- ⇒ evitare le strade strette
- ⇒ evitare gli animali, specialmente i cani, perché possano essere aggressivi

DESIGNAZIONE COORDINATORE EMERGENZA

Scelta-Nomina

Poiché questa figura deve essere sempre presente sul luogo di lavoro, nell'organigramma funzionale viene indicato a ricoprire questo ruolo il referente della sicurezza della sede. La nomina è a cura del Dirigente Scolastico

Sostituzione

Nei giorni e nelle ore in cui il referente fosse assente verrà sostituito, in modo automatico, dal primo addetto antincendio presente nella lista della squadra designata.

Compiti

All'inizio dell'eventuale evento calamitoso, se si trovasse in aula con una sua classe, provvederà ad accompagnare la classe fuori dall'edificio e l'affida ad un collega per il controllo dei presenti. Immediatamente dopo prenderà il comando della situazione e impartirà gli ordini che ritiene opportuni secondo necessità.

Per rendersi riconoscibile indosserà un giubbotto rifrangente che troverà in prossimità della guardiola dei bidelli.

Manterrà questo ruolo fino a quando:

- a- darà l'ordine di rientrare se riterrà che è cessato il pericolo
- b- attenderà l'arrivo dei soccorsi e collaborerà con loro alla gestione del dopo

Formazione

Per svolgere questo ruolo l'Istituto provvederà alla sua formazione mediante l'organizzazione di un corso per preposti della durata di 8 ore, durante il quale verranno trattati tutti i temi previsti per legge per questa figura, con particolare riferimento alle modalità di affrontare le situazioni imprevedibili al di fuori delle emergenze classiche: incendio-terremoto.

SEPARAZIONI

La scuola non comunica con ambienti destinati ad attività diverse da quelle didattiche.

COMPARTIMENTAZIONE

La compartimentazione dell'edificio non è richiesta in quanto la scuola ha una superficie inferiore a 6000 m².

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il sig. ING. NICOLA BENATO è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'insegnante [TESSARIOL MARIA](#) è stata nominata Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ([frequenta il corso](#))

DISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

La Direzione della scuola ha predisposto documenti informativi con l'indicazione dei compiti che devono essere assolti dagli insegnanti, dagli alunni, dai collaboratori scolastici; ha inoltre predisposto il piano di emergenza ed ha fornito al personale le indicazioni comportamentali per fare fronte alla emergenza incendio e terremoto. Inoltre la Direzione ha segnalato ai collaboratori scolastici i comportamenti da adottare durante la pulizia dei locali con l'utilizzo di prodotti chimici.

SISTEMA DI ALLARME INCENDIO

E' stato realizzato un sistema di allarme incendio azionabile manualmente mediante i pulsanti installati nei corridoi. Il sistema dispone di alimentazione elettrica di riserva. La centralina è stata installata nella biblioteca. Il personale della scuola è stato informato sull'utilizzo della centralina.

Il Comune ha consegnato alla Direzione della scuola copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

SISTEMA DI ALLARME

Va potenziato con i seguenti sistemi alternativi

- Adozione del suono di 3 squilli della campanella elettrica intervallati da 3 / 4 secondi
- Suono di 3 squilli di una "Tromba nautica" a fiato
- Dotazione di fischietti a tutto il personale ATA e ai Docenti

VIE DI ESODO

Al piano rialzato sono presenti n. 9 classi; il numero delle persone normalmente presenti è pari a 241.

Il luogo sicuro può essere individuato nell'area circostante l'edificio.

La lunghezza massima delle vie di esodo è inferiore a 60 m.

USCITE VERSO LUOGO SICURO

La scuola dispone delle seguenti uscite di sicurezza.

Ingresso lato sud - è costituito da n 1 porta larga 180 cm (90 + 90). Entrambi i battenti sono muniti di maniglione antipanico. Il meccanismo di apertura è certificato CE ed è conforme alla norma UNI EN 1125 come previsto dal DM 03/11/2004.

Ingresso lato nord - è costituito da una porta larga 180 cm (90 + 90). Entrambi i battenti sono muniti di maniglione antipanico. Il meccanismo di apertura non è certificato CE e non è conforme alla norma UNI EN 1125 come previsto dal DM 03/11/2004.

Uscita di sicurezza lato nord est - è costituita da una porta larga 120 cm (60 + 60). Entrambi i battenti sono muniti di maniglione antipanico. Il meccanismo di apertura non è certificato CE e non è conforme alla norma UNI EN 1125 come previsto dal DM 03/11/2004.

Uscita di sicurezza lato sud est - è costituita da una porta larga 120 cm (60 + 60). Entrambi i battenti sono muniti di maniglione antipanico. Il meccanismo di apertura non è certificato CE e non è conforme alla norma UNI EN 1125 come previsto dal DM 03/11/2004.

Uscita di sicurezza - è costituita da una porta larga 100 cm che si apre nel senso dell'esodo. Il meccanismo di apertura non è certificato CE e non è conforme alla norma UNI EN 1125 come previsto dal DM 03/11/2004.

Tutte le uscite di sicurezza sono segnalate e alla loro sommità è installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Il numero, la larghezza e il sistema di apertura delle uscite di sicurezza è conforme a quanto stabilito dal D.M. 26/8/92.

La mensa e la palestra dispongono di proprie uscite di sicurezza descritte negli specifici capitoli.

Misure da adottare a carico del Comune

Dispositivi non conformi a quanto stabilito dal D.M. 3/11/2004

I dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza della scuola, devono essere adeguati a quanto stabilito dal D.M. 3/11/2004 (G. U. N. 271): in caso di rottura del dispositivo,
in caso di sostituzione della porta, comunque entro il 16 febbraio 2013. [Priorità 3]

CORRIDOI

Il massimo affollamento dell'edificio esistente è di circa 275 persone distribuite su due percorsi d'esodo paralleli.

I corridoi hanno una larghezza minima pari a 216 cm e sono dimensionati e posizionati in modo da garantire una capacità di deflusso inferiore a 60 (Cap. 5.1 dell'Allegato tecnico al DM 26/8/92). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm.

E' installata la segnaletica con l'indicazione dei percorsi d'esodo.

L'ubicazione degli estintori e dei NASPI DN 25 è segnalata.

E' installata l'illuminazione di sicurezza.

Lungo i corridoi non sono installati arredi o materiale che possa causare intralcio all'esodo.

Non sono installati tendaggi in materiale combustibile.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Non tutti i caloriferi sono dotati di idonea protezione. La forma degli appendiabiti li rende pericolosi se urtati accidentalmente dagli alunni.

Sono installati n. 8 estintori a polvere del peso di 6 kg, omologati, segnalati, verificati ogni sei mesi e con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C.

E' stata realizzata la rete idrica antincendio mediante l'installazione di n. 4 Naspi DN 25. All'esterno lungo il perimetro dell'edificio sono ubicati idranti UNI 45.

E' stato installato il sistema di allarme incendio. Nei corridoi sono installati i segnalatori acustici ed i pulsanti di attivazione.

Misure da adottare a carico del Comune

Completare l'installazione delle protezioni attorno ai caloriferi dei corridoi. [Priorità 2]

Completare la sostituzione degli appendiabiti con altri muniti di pomoli arrotondati. [Priorità 2]

SEGNALETICA

Nell'edificio è installato un numero sufficiente di cartelli indicanti il percorso di esodo.

I mezzi di estinzione sono segnalati, in prossimità del locale caldaia è stata installata la segnaletica di sicurezza. In prossimità del quadro elettrico generale è installato il cartello con il divieto di usare acqua in caso di incendio ed il cartello che segnala la presenza di tensione elettrica pericolosa. La tipologia, la forma,

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

le dimensioni, il numero e le modalità di installazione della cartellonistica di sicurezza sono conformi a quanto stabilito dal Titolo V del D.Lgs. 81/08.

Misure da adottare a carico del Comune

Completare la segnaletica di sicurezza affiggendo nella biblioteca e nel deposito il cartello con il divieto di introdurre fiamme libere.

[Priorità 1]

ESTINTORI

Nella scuola sono installati n. 8 estintori a polvere del peso di 6 kg, omologati, segnalati, verificati ogni sei mesi e con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C.

Nella mensa, nel deposito e nel locale caldaia sono posizionati estintori portatili a polvere.

Si consiglia di fissare gli estintori alle pareti utilizzando il sistema full-back per evitare che in caso di urto accidentale possano cadere sui bambini.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Installare il sistema di fissaggio full-back. [Priorità 1]

Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli estintori vengano momentaneamente asportati essi devono essere sostituiti con estintori del medesimo tipo. [Priorità 1]

In ottemperanza a quanto stabilito da D.M. del Ministero degli interni del 7/01/2005 (G.U. n. 28 del 4/02/2005) aggiornare il contratto con la ditta incaricata in modo tale che le verifiche, le revisioni ed i collaudi degli estintori vengano eseguite secondo le modalità e la periodicità stabilite dalla Norma UNI 9994 edizione Novembre 2003. [Priorità 4]

Chiedere alla ditta incaricata della verifica semestrale degli estintori di annotare l'esito del controllo sul registro antincendio presente presso la scuola. [Priorità 3]

Ulteriori indicazioni dettagliate relative al numero ed al tipo di estintori da installare sono riportate nei successivi Capitoli relativi a specifici ambienti.

Raccomandazione per il Dirigente scolastico

In attesa che il Comune incarichi la ditta fare registrare l'esito della verifica semestrale sull'apposito registro [Priorità 2]

RETE IDRANTI

E' stata realizzata una rete idrica antincendio mediante l'installazione di n. 4 Naspi DN 25. All'esterno sono stati realizzati gli attacchi per la motopompa dei VV.F. e lungo le pareti perimetrali sono installati idranti UNI 45.

Il Comune ha consegnato alla Direzione copia della dichiarazione di conformità dell' impianto idrico.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Richiedere alla ditta che sarà incaricata della verifica e della manutenzione periodica dei Naspi di annotare l'esito della verifica sul registro dei controlli periodici presente presso la scuola. [Priorità 2]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Registrare l'esito della verifica semestrale sull'apposito registro. [Priorità 2]

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

L'istituto dispone di apparecchi di illuminazione di sicurezza installati lungo i percorsi di esodo, nella sala mensa e nelle aule.

Il Comune ha consegnato copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Misure a carico del Dirigente scolastico

Fare controllare il funzionamento degli apparecchi di illuminazione di sicurezza seconda la periodicità indicata nel registro antincendio (una volta al mese) e segnalare al Comune le lampade non funzionanti. [Priorità 2]

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO

Lungo i percorsi di esodo e nei vari locali non sono presenti materiali di rivestimento realizzati con sostanze combustibili.

Alle finestre dell'aula video sono appese tende non certificate.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Verificare che le tende dell'aula video abbiano una classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato tecnico al DM 2/08/1992. Consegnare copia della documentazione alla Direzione della scuola. [Priorità 3]

Gli eventuali rivestimenti che saranno installati dovranno essere di tipo incombustibile o certificati secondo quanto stabilito dall'art. 3.1 del D.M. 26/8/92. [Priorità 2]

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Come prescritto dal comma 2 dell'articolo 6 del DPR n. 151 del 1/08/2011 è stato predisposto il registro sul quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione dei dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, la formazione ed informazione del personale e l'esito delle esercitazioni antincendio.

Il Comune ha ottenuto il C.P.I. per l'attività n. 85 e n. 91 del DM 16/02/1982. Il CPI **scaduto il 17/07/2022. E' stato rinnovato e scadrà nel 2027.**

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Provvedere al rinnovo del C.P.I. scaduto il 29 maggio 2012 e consegnarne copia alla Direzione dell'istituto
comprensivo. [Priorità 3]

9. SERVIZI GENERALI

SERVIZI IGIENICI

La scuola dispone di servizi igienici, separati per uomini e donne, in numero adeguato rispetto a quanto previsto dal Decreto 18 dicembre 1975 (una tazza ogni 25 alunni). I servizi igienici sono dotati di finestre apribili.

E' stato realizzato il bagno per le persone diversamente abili.

LAVABI

I lavabi sono complessivamente adeguati ai sensi del punto 1.13 dell'Allegato IV del Decreto legislativo 81/08.

PULIZIE

Le pulizie sono adeguate. Le pulizie vengono eseguite da una impresa esterna.

10. AULE DIDATTICHE

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. Le finestre sono dotate di tende esterne. I parapetti delle finestre sono alti 140 cm. Le lastre di vetro sono conformi alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). In alcune aule dove mancano le tende all'esterno sono state appese alle finestre delle tende non certificate. Le finestre si aprono ad anta e presentano spigoli vivi; per aerare il locale è però possibile aprire le vetrate superiori che si aprono a ribalta.

Le porte dei locali sono larghe 100 cm e si aprono nel senso dell'esodo. Alla sommità delle porte è posizionata una lastra di vetro non conforme alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Le aule dispongono di una seconda porta larga 90 cm che si apre nel senso dell'esodo ed immette direttamente all'esterno.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

Le aule dispongono di prese elettriche integre munite di alveoli protetti. Nelle aule è installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Il numero delle persone presenti è inferiore a 25 compreso l'insegnante.

I caloriferi sono sprovvisti di protezione e sono incassati.

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 (Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale combustibile è limitato allo stretto necessario per la normale conduzione della attività.

Misure a carico del Dirigente scolastico

Disporre che in presenza degli alunni l'aerazione delle aule avvenga utilizzando le parti vetrate superiori che si aprono a ribalta, per evitare che aprendo le finestre gli alunni possano urtare contro gli spigoli vivi.

[Priorità 1]

AULA D'INGLESE

L'aula di inglese ha caratteristiche simili alle aule.

La porta è larga 120 cm (80 + 40) e si apre nel senso dell'esodo. Alla sommità della porta è installato un sopraluce; la lastra di vetro non ha caratteristiche di sicurezza.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Le prese elettriche sono integre e munite di alveoli protetti.

E' installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Procedere alla sostituzione della lastra di vetro del sopraluce; il vetro dovrà essere conforme alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). [Priorità 1]

AULE DI SOSTEGNO

Due locali sono utilizzati come aule di sostegno.

La porta è larga 90 cm e si apre nel senso dell'esodo.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Le prese elettriche sono integre e munite di alveoli protetti.

E' installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

I caloriferi sono protetti.

AULA VIDEO

La porta è larga 200 cm (100 + 100) e si apre nel senso dell'esodo.

Alle finestre sono appese tende non certificate.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Le prese elettriche sono integre e munite di alveoli protetti.

E' installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Per le tende adottare le misure indicate al capitolo "reazione al fuoco dei materiali di rivestimento". [Priorità 1]

AULA INFORMATICA

Nell'aula di informatica sono presenti 16 postazioni di lavoro al VDT.

L'aerazione e l'illuminazione naturale del locale è assicurata da finestre. I parapetti delle finestre sono alti 140 cm. Le lastre di vetro non sono conformi alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Alle finestre sono appese tende in alluminio tipo veneziana.

La porta è larga 120 cm (80 + 40) e si apre nel senso dell'esodo.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Il locale dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti.

E' installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

L'alimentazione dei videoterminali è derivata da un quadro elettrico specifico con interruttore differenziale.

Nel locale è posizionato un estintore portatile a CO₂ del peso di 5 kg con capacità di estinzione pari a 89 B, C.

Sulla base dei chiarimenti rilasciati dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. P2244/4122 sott. 32 - Allegato " A " (30 ottobre 1996) non è necessaria la realizzazione di una seconda porta larga due moduli che si apra verso l'esodo a semplice spinta.

BIBLIOTECA

La porta del locale ha caratteristiche 120 ed è trattenuta in posizione aperta da un elettromagnete che si disattiva quando viene attivato il sistema di allarme incendio.

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile.

Non sono presenti rivestimenti in legno.

Il locale dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti.

E' installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Il carico d'incendio è inferiore a 30 kg/m².

11. DEPOSITO

La porta è REI 120 ed è larga 80 cm, si apre nel senso dell'esodo.

La quantità di materiale combustibile è inferiore a 30 kg/m².

Pareti pavimento e soffitto non sono rivestiti di materiale combustibile.

CORRIDOIO di Collegamento con la Infanzia BERGAMO

Il corridoio citato, ampio e illuminato, non è dotato di porte REI per la compartimentazione antincendio, per cui le due scuole, in caso d'incendio, devono coordinarsi in quanto dispongono del medesimo sistema di allarme, come fanno nelle prove di evacuazione già effettuate.

Si fa notare però che il corridoio è usato come magazzino di materiali, anche infiammabile, in quantità superiore a quella ammessa. Pertanto il locale, allo stato attuale, ha un rischio d'incendio superiore al previsto in questo ambiente fino a quando non verrà normalizzata la situazione.

12. SALA REFEZIONE

La sala dispone di n. 2 uscite di sicurezza costituite da porte larghe rispettivamente 180 cm (90 + 90) e 140 cm (80 + 60) che si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipanico. La porta larga 140 cm immette nell'atrio lato nord, in prossimità dell'uscita di sicurezza della scuola. Le uscite di sicurezza sono segnalate ed il meccanismo di apertura non è conforme alla norma UNI EN 1125.

La porta di accesso è larga 200 cm (100 + 100) e si apre nel senso dell'esodo.

Un cartello indica una capienza massima di 228 persone; il numero massimo degli utilizzatori è pari a 215 (dato fornito dalla scuola). La superficie del locale è di circa 150 m² ed è insufficiente ad ospitare il numero delle persone indicato come capienza massima (la ASL stabilisce un rapporto pari a 1,20 m² per alunno).

Nella sala refezione sono posizionati n. 2 estintori portatili a polvere con capacità di estinzione pari a 34 A 233 B, C.

Sono presenti apparecchi di illuminazione di sicurezza. E' installato il sistema di allarme incendio.

Le prese elettriche hanno gli alveoli protetti.

Pavimento e pareti non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno. Il locale è stato insonorizzato.

Il personale dispone di propri bagni e spogliatoio.

I pasti vengono portati già confezionati.

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Valutare la possibilità di organizzare il servizio su due turni.

[Priorità 2]

13. PALESTRA

La palestra è utilizzata anche da esterni.

La palestra è separata dalla scuola da una porta normale che alla sera viene chiusa.

La porta immette nel corridoio a servizio degli spogliatoi. Al termine del corridoio è installata una uscita di sicurezza larga 120 cm che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico non certificato CE.

La palestra dispone di una uscita di sicurezza costituita da una porta larga 130 cm (70 + 60) che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico. La palestra comunica con il corridoio a servizio degli spogliatoi tramite n. 2 porte larghe 100 cm che si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipanico.

Le uscite sono segnalate.

Nel corridoio è installata la luce di sicurezza; il quadro elettrico della palestra, un NASPO DN 25; un estintore portatile a polvere con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C; il sistema di allarme incendio.

Negli spogliatoi non sono stati installati gli apparecchi di illuminazione di sicurezza.

Nella palestra è posizionato un estintore portatile a polvere con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C ed il sistema di allarme incendio.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Certificare che le lastre di vetro inserite nella struttura di separazione del corridoio palestra possiedano caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario programmare la sostituzione con vetri conformi alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia).

[Priorità 2]

14. CENTRALE TERMICA

Il riscaldamento della scuola è realizzato tramite un impianto a vaso chiuso alimentato da n. 2 caldaie funzionanti a metano di potenza pari a 406 e 342,4 kW.

La centrale termica è soggetta al controllo dei VVF.

La manutenzione e l'esercizio dell'impianto sono affidati alla società "Energy Service".

L'impianto elettrico è del tipo a tenuta.

La superficie di aerazione è pari a 2,0 m² ed è conforme a quanto stabilito dalla Circolare n. 69 del 25 novembre 1969 (Par. 2.1.b).

Esternamente al locale è installata la valvola di intercettazione combustibile, segnalata.

All'esterno del locale è installato l'interruttore elettrico generale, segnalato.

Sulla porta di ingresso non è stata affissa la segnaletica di sicurezza.

L'impianto termico è dotato dei dispositivi di protezione e di sicurezza.

E' posizionato un estintore portatile a polvere con capacità di estinzione pari a 34 A 233 B, C.

All'esterno del locale è posizionato un idrante UNI 45.

Nel locale caldaia è presente il libretto di centrale.

Presso la Direzione didattica è conservata copia della dichiarazione di conformità e copia dei verbali dell'ISPESL (compreso gli allegati RR e RD).

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Affiggere all'esterno della porta il cartello con il divieto di accesso ai non addetti ai lavori e con il divieto d'introdurre fiamme libere. [Priorità 1]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune ed archiviare copia della documentazione sopra richiamata. [Priorità 3]

15. IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

Il contatore e le protezioni elettriche generali sono installati all'esterno in una nicchia protetta da sportello chiuso a chiave.

A monte dell'impianto elettrico è installata la protezione contro le sovracorrenti (interruttore magnetotermico).

A monte dell'impianto elettrico è installato l'interruttore differenziale.

Sul quadro elettrico generale è presente il cartello con l'indicazione di tensione pericolosa e quello con il divieto di usare acqua in caso di incendio.

I componenti in vista (interruttori, prese, ecc.) sono integri. In prossimità del quadro elettrico è stato installato un estintore portatile a CO₂.

Le prese sono dotate di alveoli protetti.

E' stato installato il dispositivo di sgancio a distanza dell'interruttore elettrico generale; la funzione del dispositivo è segnalata.

Il Comune ha consegnato alla Direzione didattica copia della dichiarazione di conformità.

Il Comune ha assegnato alla ditta ELLESSE l'incarico della verifica dell'impianto di messa a terra e dell'impianto elettrico.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Consegnare alla Direzione dell'istituto comprensivo l'esito delle verifiche periodiche, indicate dalla norma CEI 64 – 52 dell'aprile 1999. [Priorità 3]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Segnalare all'Ente Locale eventuali componenti danneggiati, deteriorati o guasti. [Priorità 1]

Non consentire la realizzazione di impianti elettrici improvvisati o da parte di persone non competenti. [Priorità 1]

Chiedere al Comune copia della dichiarazione di conformità. [Priorità 1]

16. IMPIANTO DI TERRA

Presso la Direzione della scuola è archiviata copia dell'esito della verifica eseguita dalla ditta Ellisse il 13/11/2006 sull'impianto di messa a terra; il valore della resistenza di terra è pari a 10 ohm.

Il Comune ha assegnato alla ditta **VENETA ENGINEERING- VR** l'incarico della verifica dell'impianto di messa a terra e dell'impianto elettrico.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Consegnare alla Direzione della scuola copia dei verbali.

[Priorità 2]

17. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI

L'immobile non è dotato di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

A monte dell'impianto elettrico sono installati scaricatori di tensione (SPD).

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

[Priorità 1]

In conformità alle norme CEI 81-10, dovrà essere affidato ad un professionista competente l'incarico di eseguire il calcolo di verifica circa la necessità di installare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Nel caso l'edificio risulti autoprotetto archiviare il documento.

Nel caso l'edificio non risulti autoprotetto è necessario:

- installare un LPS avente le caratteristiche coerenti con i risultati della verifica, previo elaborazione di un progetto da parte di un professionista abilitato;

- denunciare l'impianto (consegna a ISPESL e all'ASL della dichiarazione di conformità);
- archiviare: progetto, verbali di verifiche periodiche dell'ASL, dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici ed esecutrici di manutenzioni straordinarie, modifiche, ecc.;
- come prescritto dal DPR n. 462 del 22/10/01, ogni due anni presentare all'ASL la richiesta di verifica periodica dell'impianto (la scuola è un luogo a maggior rischio in caso di incendio).

Consegnare al Dirigente Scolastico copia della seguente documentazione:

calcolo di verifica circa la necessità di installare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (conforme alle norme CEI 81-10);

eventuali verbali relativi alle verifiche biennali eseguite da parte della ASL.

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune ed archiviare copia della documentazione sopra richiamata.

[Priorità 3]

18. MISURE DI TUTELA PER LE LAVORATRICI MADRI

A - Norme di riferimento

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, puerpere o in periodo di allattamento è stata effettuata sulla base del D.Lgs 151 del 26.03.2001 (G.U. n. 96/2001) e successivi decreti di chiarimento.

B - Misure di carattere generale

Le dipendenti ed i rappresentanti della sicurezza saranno informati sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Le dipendenti saranno altresì informate sui loro diritti e sulla necessità di informare il datore di lavoro sullo stato di gravidanza per consentire allo stesso l'attuazione dei benefici previsti dalle norme, mediante la presentazione del relativo certificato medico.

C - Criteri di valutazione dei rischi

I criteri adottati e le figure professionali esaminate sono riportate in tabella

Mansione	Esposizione pericolosa e fattore di rischio	Riferimento D.Lgs 151/01	Allontanamento dal rischio
Insegnanti scuola dell'infanzia	Sollevamento dei bambini (movimentazione manuale dei carichi)	All. A lett. F, G	In gravidanza.
	Posture incongrue	All. C lett.A punto 1 b	
	Situazione eretta prolungata .	All. A lett F, G	In gravidanza.
	Rischio biologico da stretto contatto e igiene personale dei bambini piccoli	All. A lett. F, G	In gravidanza
		All. B lett. A punto 1 b	In gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
		All. C lett. A punto 2	

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Insegnati di scuola primaria	Rischio biologico	All. B lett. A punto 1 b All. C lett. A punto	In gravidanza se non immune alla rosolia
Insegnati scuola secondaria	Nessun rischio		Vedere adempimenti dirigente scolastico per gite, attività motoria e alunni iperattivi
Personale di appoggio docente o non docente	Appoggio scolastico ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio (fatica fisica se sollevati o aiutati negli spostamenti) o con gravi disturbi comportamentali con il rischio di reazioni improvvise e violente. Movimentazione manuale disabili. Stretto contatto e igiene personale dei disabili	All. A lett. F, G, L All. A lett F, G - All C lett. A punto 1 b. All B lett. A punto 1 b. All. C lett. A punto 2	In gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto se l'allievo è pesante o nel caso di particolari problemi connessi all'assistito. In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto nel caso di particolari problemi connessi all'assistito. In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto
Assistente amministrativa	Archiviazione pratiche di peso modesto. Non è richiesta stazione eretta per più di 4 ore		Nessuna esenzione
Collaboratrice scolastica	Operazioni di pulizia (saltuaria movimentazione manuale dei pesi), utilizzo di scale portatili; utilizzo di prodotti chimici per le pulizie (rischio chimico) non classificati come : Tossici; molto tossici; corrosivi; esplosivi o estremamente infiammabili; nocivi o etichettati R39; R40; R42; R43; R46; R48; R60 e R61.	All. A lett. C, E, F All. C lett. A punto 1	In gravidanza

Ciò premesso, si indicano di seguito le misure di prevenzione e di protezione adottate dal Dirigente scolastico in relazione ai possibili rischi rilevati.

Misure da adottate dal Dirigente scolastico

Utilizzo di detersivi: le lavoratrici gestanti saranno adibite a mansioni che non comportino l'uso di detersivi.

Stazionamento in piedi: le lavoratrici gestanti non saranno adibite a mansioni che comportino lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, provvedendo, se necessario, a riorganizzare le modalità di svolgimento del servizio. **Movimentazione di oggetti pesanti; uso di scale portatili:** alla lavoratrice gestante è fatto divieto di usare scale portatili e di sollevare pesi che, secondo il comune buon senso, possano costituire un pericolo.

Affaticamento fisico e mentale: su richiesta dell'interessata, sarà predisposto un ambiente idoneo per riposarsi in posizione distesa o in condizioni appropriate (Circ. M.L. n.66 del 6/5/'97, c. 8).

Presenza di alunni con problematiche costanti di iperattività o di caratterialità certificate: qualora non fosse possibile riorganizzare il servizio al fine di rimuovere le fonti di pericolo, su richiesta dell'interessata, si darà inizio alla procedura per l'esonero dall'insegnamento interessando lo SPISAL.

Infezione da rosolia: la dipendente della scuola dell'infanzia, contestualmente alla presentazione della certificazione dello stato di gravidanza, informa il Dirigente scolastico circa l'eventuale non immunità alla rosolia e chiede l'attivazione della procedura per l'esonero dall'insegnamento.

Svolgimento di attività didattiche che comportino l'uso di mezzi di trasporto (gite): in linea di principio all'insegnante non è consentito partecipare ad attività che comportino l'uso di mezzi di trasporto, salvo certificazione medica che attesti l'assenza di controindicazioni.

Conduzione di attività motoria: su richiesta dell'insegnante sarà riformulata la programmazione escludendo attività che prevedano il diretto coinvolgimento dell'insegnante.

Allegato A - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7.

In vigore dal 27/04/2001

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal **decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** e dal **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262**;

B) quelli indicati nella tabella allegata al **decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303**, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

In vigore dal 27/04/2001

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

- toxoplasma;

- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Allegato C - Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11.

In vigore dal 29/03/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 15/02/2016 n. 39 Articolo 2

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'**articolo 268**, nonché dell'Allegato XLVI del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**;
- c) mercurio e suoi derivati;
 - d) medicinali antimitotici;
 - e) monossido di carbonio;
 - f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato D - Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.

In vigore dal 28/05/2003

Modificato da: Decreto legislativo del 23/04/2003 n. 115 Articolo 10

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieriimprofessionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G.Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.

19. ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Qualora l'Istituto ospitasse allievi in alternanza Scuola-Lavoro si suggerisce di seguire le seguenti procedure ai fini della sicurezza:

- a- **Nominare** un referente di Istituto che possa gestire tutti i rapporti con le altre scuole che invieranno loro allievi
- b- **Predisporre** tutta la documentazione che regola tale rapporto come previsto nelle convenzioni
- c- **Designare** un TUTOR interno a cui affidare ciascun allievo durante tutto il periodo di compresenza;
- d- Il **tutor** dovrebbe disporre di un attestato di frequenza del corso di preposto.
- e- **Informare** il tutor del progetto da svolgere con l'allievo
- f- Il **primo giorno** di presenza provvedere a rendere edotti gli ospiti sulle misure di emergenza adottate nel luogo di lavoro e indicazione degli addetti e delle attrezzature predisposte, comprese vie fuga e punti di raccolta

g- **redigere** un verbale da cui risulti che l'ospite ha ben memorizzato queste procedure

h- **Indicare** eventuali parti /ambienti dei luoghi di lavoro che sono interdette al personale non autorizzato specificamente

i- Informare gli ospiti di eventuali cambiamenti intervenuti nel frattempo

1. NORME DI ESERCIZIO

La Direzione dell'istituto comprensivo deve concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità organizzative per ottemperare a quanto prescritto dalle norme di esercizio descritte al Cap. 12 del DM 26/8/92. In particolare devono essere convenute le competenze relative all'attuazione di quanto previsto ai punti 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

[Priorità 1]

Sulla base degli accordi convenuti con la Direzione dell'istituto comprensivo adottare i provvedimenti di propria competenza e annotarne l'esito su apposito registro che sarà custodito presso la scuola.

Misure a carico del Dirigente scolastico

[Priorità 1]

Sulla base degli accordi convenuti con l'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti di propria competenza e annotarne l'esito su apposito registro che sarà custodito presso la scuola.

SINTESI VALUTAZIONE RISCHI**CRITERI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Probabilità	1	2	3	4	
Gravità	1	2	3	4	
RISCHIO 1 - 16	1-2: basso;	3-4: medio;	4- 6- 8- 9 alto;	12-16 grave.	

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

PERICOLI RISCONTRATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI						
	PERICOLI	Fonti di rischio	probabilità	gravità	rischio	misure di prevenzione
1	Esondazione		1	1	1	Informazioni sui corsi d'acqua vicini
2	Terremoto		2	2	4	Seguire istruzioni emergenza
3	Tromba d'aria		2	4	8	Adeguare edifici
4	Frane		1	1	1	nessuna
5	Nube tossica		1	2	2	istruire personale
6	Sismicità struttura		comune			

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

7	Barriere architettoniche		comune			
8	CPI - Incendio		comune			
9	Regolarità edilizia		comune			
10	Destinazione locali					compatibile
11	Parametri aero-illuminanti					compatibili
12	Segnaletica					sufficiente
13	Ascensore		comune			
14	Impianto fotovoltaico		comune			
15	Centrale termica		comune			
16	Cisterna- idrante		comune			
17	V.D.T.		2	1	2	Indagine sugli esposti e istruire personale
18	M.M.C.		2	1	2	Istruire addetti pulizie
19	Affollamento					Solo qualche aula -attendere dati specifici
20	Biologici		2	2	4	Informazioni al personale
21	Chimici		1	2	2	Informare addetti pulizie
22	Stress correlato		1	1	1	Monitorare e fare indagine
23	Vibrazioni		0	0	0	nessuna
24	Elettricità		1	2	2	Uso corretto apparecchiature - Ripristinare il funzionamento delle luci a neon non funzionanti – Richiedere intervento di sistemazione di eventuali cavi elettrici qualora risultino “liberi”
25	Amianto					nessuna
26	Fibre					nessuna
27	Rumore					nessuna
28	Rifiuti					nessuna
29	Donne in gravidanza		1	2	3	Assumere decisioni conformi alle norme in vigore al momento idoneo

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

30	Portatori di Handicap		1	2	3	Istruire personale secondo prescrizioni del medico e secondo normative vigenti
31	Macchine Apparecchiature elettriche		2	2	4	Bisogna redigere l'elenco delle macchine e apparecchiature presenti nella sede in modo che possano essere sottoposte a manutenzione e pulizia secondo le indicazioni del manuale d'uso allegato alla macchina.
32			2	2	4	
33	C.E.M.		0	0	0	Non rilevati
34	Radiazioni ionizzanti		0	0	0	Non rilevati
35	Radon		0	0	0	Richiedere al comune di eseguire le rilevazioni
36	Uscite didattiche					Rispettare regolamento istituto
37	Area Esterna					Rispettare regolamento istituto – Richiedere manutenzione degli spazi esterni
38	Fornitori abituali					Predisporre DUVRI ad ogni lavoro in sovrapposizione con l'attività didattica
39	Laboratorio Informatica		2	3	6	Verificare la formazione degli addetti Antincendio all'utilizzo di un estintore a biossido di carbonio
40	Aule		2	2	4	Richiedere intervento di manutenzione, riparazione e /o sostituzione degli oggetti rotti (sedie, banchi) – Ancorare armadi alle pareti
41	Uffici		2	2	4	Posizionare le fotocopiatrici in una zona del dove vi è possibile un continuo ricambio d'aria
42	Aula Magna		0	0	0	Nessun rischio riscontrato
43	Palestra		0	0	0	Nessun rischio riscontrato
44	Dormitorio		3	3	9	Richiedere intervento per mettere a norma il locale in quanto mancante di porta d'emergenza
45	Mensa		0	0	0	Non sono stati riscontrati rischi particolari
46	Sgabuzzino		2	2	4	Chiudere a chiave lo sgabuzzino all'interno del quale sono presenti sostanze pericolose (prodotti per la pulizia)

2. RIEPILOGO INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

ADEMPIMENTI	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL COMUNE
Documentazione funzionale alla sicurezza - consegnare alla Direzione della scuola i seguenti certificati: certificato di agibilità e certificato di idoneità sismica. Consegnare alla Direzione della scuola copia dei verbali di verifica dell'impianto di messa a terra e di verifica dell'impianto elettrico.	
Interventi di manutenzione - sistemare la pavimentazione del percorso esterno all'uscita di sicurezza lato nord. Procedere la sostituzione della lastra di vetro posta alla sommità della porta dell'aula di inglese. Il vetro dovrà essere conforme alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia). Applicare una idonea protezione agli spigoli delle cassette degli idranti. Separare il marciapiede antistante il cancello d'ingresso dalla strada tramite ulteriori transenne fisse, in modo da evitare che gli alunni possano venire a contatto con le macchine in transito. Estendere a tutte le aule quanto fatto in una; cioè applicare delle catenelle in grado di trattenere le finestre delle aule che presentano spigoli vivi e possono ferire gli alunni. Ripristinare i copri valvole ai termosifoni delle aule o installare una idonea protezione. Applicare una protezione agli spigoli del quadro elettrico installato nel corridoio che serve la palestra. Regolare il meccanismo di apertura del battente destro dell'uscita di sicurezza lato nord perché si apre con difficoltà.	
Segnaletica di sicurezza - completare la segnaletica di sicurezza affiggendo nella biblioteca e nel deposito il cartello con il divieto di introdurre fiamme libere.	

Reazione al fuoco dei materiali di rivestimento - verificare che le tende dell'aula video abbiano una classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato tecnico al DM 2/08/1992. Consegnare copia della documentazione alla Direzione della scuola.	
Lastre di vetro - certificare che le lastre di vetro inserite nella struttura di separazione del corridoio palestra possiedano caratteristiche di sicurezza, antiferita; in caso contrario programmare la sostituzione con vetri conformi alla norma UNI 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia).	
Maniglioni antipanico - i dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza della scuola, devono essere adeguati a quanto stabilito dal D.M. 3/11/2004 (G. U. N. 271): in caso di rottura del dispositivo, in caso di sostituzione della porta, comunque entro il 16 febbraio 2013 .	
Estintori - fissare gli estintori alle pareti utilizzando il sistema full-back per evitare che in caso di urto accidentale possano cadere sui bambini.	
Certificato di Prevenzione Incendi - rinnovare il C.P.I. scaduto il 29 maggio 2012 e consegnare copia alla Direzione dell'istituto comprensivo.	
Modalità di esercizio - concordare con la Direzione dell'istituto comprensivo le modalità organizzative per ottemperare a quanto prescritto dalle norme di esercizio descritte al Cap. 12 del DM 26/8/92. In particolare devono essere convenute le competenze relative all'attuazione di quanto previsto ai punti 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10.	

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Scariche atmosferiche - incaricare un tecnico abilitato di certificare che l'edificio è auto protetto dalle scariche atmosferiche.	
DUVRI - segnalare preventivamente alla Direzione dell'istituto comprensivo l'affidamento di lavori, da eseguire presso la sede scolastica, ad imprese, ditte o artigiani. La segnalazione dovrà essere accompagnata dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per poterlo eventualmente integrare a maggiore tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei dipendenti della scuola.	

Montebelluna data

RLS

RSPP

.....

.....

D.S

.....

3. ALLEGATI PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

N.	Descrizione allegato	Pervenuto
1	Compiti delle figure inserite nel SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (S.P.P.)	R.S.P.P.
2	Piano di emergenza in caso di incendio e terremoto	R.S.P.P.
3	Piano di Primo Soccorso	R.S.P.P.
4	Piano delle sorveglianze degli alunni	R.S.P.P.
5	Organigramma squadre di plesso	PLESSO
6	Griglie settimanali emergenze incendio e primo soccorso	PLESSO
7	Uso allarme	PLESSO
8	Registro antincendio	R.S.P.P.
9	Scheda di segnalazione dei guasti – problemi tecnici	R.S.P.P.
10	Piano degli interventi istituto	R.S.P.P.
11	Controlli da effettuare a carico dell'Istituto e del Comune di pertinenza	R.S.P.P.
12	Dotazioni dell'edificio	R.S.P.P.
13	Destinazione d'uso degli ambienti	R.S.P.P.
14	DUVRI per trasporto alunni	R.S.P.P.
15	DUVRI per mensa scolastica	R.S.P.P.
16	DUVRI per uso palestra	R.S.P.P.
17	Istruzioni per emergenza di Primo Soccorso	R.S.P.P.
18	Istruzioni per emergenza Incendio	R.S.P.P.
19	Istruzioni per emergenza Terremoto	R.S.P.P.

Compiti delle figure inserite nel SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (SPP)

Il gruppo di lavoro si compone dal RSPP, dagli addetti alle emergenze, dai preposti, dai dirigenti per la sicurezza (coordinatori di plesso), dal RLS e dal DS.

Compito del SERVIZIO è individuare misure compensative nella prevenzione all'incendio quali:

- promuovere comportamenti quotidiani mirati a prevenire incendi;
- effettuare controlli periodici su materiali combustibili e inneschi;

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

- effettuare controlli periodici su misure di protezione passiva (porte Rei.....) e attiva (estintori, idranti....);
- adottare procedure di emergenza;
- tenere sotto controllo il numero di persone per aula;
- garantire vie di fuga sgombrare.

Nello specifico il SPP provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. Inoltre nella realizzazione delle procedure del primo soccorso il SPP:
- elabora le procedure di intervento con particolare riferimento alle attività scolastiche che comportano maggiori rischi di infortunio (laboratori/palestra);
- individua ruoli e compiti degli incaricati;
- elabora i sistemi di controllo dell'efficacia delle procedure di sicurezza ed apporta le modifiche necessarie (riesame periodico).

Compiti del RSPP

Tenendo conto della presenza di studenti oltre che del personale in servizio e che i rischi più comuni in ambito scolastico sono:

- rischio rumore;
- rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- rischio da esposizione a campi elettromagnetici o onde elettromagnetiche a bassa energia;
- rischio da esposizione agenti chimici;
- rischio da esposizione ad agenti cancerogeni;
- rischio biologico;
- rischio incendio;
- rischio videotermini e computer;
- rischio stress lavoro correlato;
- rischio da utilizzo di macchine, attrezzature e componenti.

Il RSPP dovrà:

Effettuare sopralluogo con il medico competente nelle varie sedi;

Individuare i fattori rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione;

Elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;

Erogare a ciascun neoassunto una prima sintetica formazione circa:

- Il Dlgs 81/2008 e il ruolo dei lavoratori nel sistema sicurezza;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione; l'organizzazione della prevenzione, le procedure di prevenzione e protezione;
- i documenti sulla sicurezza adottati dalla scuola;
- i rischi legati all'attività professionale;

Formare gli allievi per le attività in azienda;

Organizzare, due volte l'anno, la PROVA DI EVACUAZIONE con le squadre addette all'emergenza e inviare verbale in direzione per la pubblicazione sul sito;

Revisionare annualmente il DVR di ogni edificio dell'Istituto con eventuale stesura del DUVRI per le sedi interessate;

Stabilire il calendario sopralluoghi da concordare con i direttori di sede e il calendario prove evacuazione;

Rilevare tramite questionario di situazioni problematiche riconducibili a:

- stress correlato;
- uso dei videoterminali.

Inoltre dovrà redigere il **piano di emergenza** per ogni sede fornendo indicazioni chiare in merito a :

- procedure;
- azioni (intervento addetti/operazioni di primo soccorso/circoscrivere e contenere eventi dannosi/chiamare soccorsi/ mettere in sicurezza zona interessata all'emergenza).

Nello specifico il piano dovrà dare indicazioni chiare riguardo:

- doveri del personale incaricato e non;
- provvedimenti affinché tutto il personale sia informato sulle procedure;
- specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- procedure per alunni disabili o personale con mobilità limitata;
- procedure per la chiamata dei mezzi soccorso e per l'assistenza in loco.

Dovrà inoltre includere una planimetria con:

- destinazione delle varie aree alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- piani dell'edificio e area circostante;
- tipo, numero e ubicazione attrezzature e impianti estinzione;
- zone raccolta esterne;
- ubicazione allarmi e centrale di controllo;
- ubicazione interruttore generale alimentazione elettrica/valvole di intercettazione adduzione idriche/gas/fluidi combustibili.

Redigere anche il **piano di primo soccorso** con il MC precisando:

- il numero e i compiti dei lavoratori con incarico dell'attuazione delle misure di primo soccorso;
- le procedure da attuare in attesa dei servizi pubblici di emergenza;
- le indicazioni per coloro che presenziano nel luogo dell'infortunio.

Compiti del MEDICO COMPETENTE (MC)

Tenendo conto che per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** i rischi più comuni in ambito scolastico sono:

- rischio chimico;
- rischio biologico;
- rischio movimentazione carichi;
- rischio videoterminali;
- rischio rumore;
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il MC dovrà:

Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della **sorveglianza sanitaria**, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

Programmare ed effettuare la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la

Trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il **MC** formulerà pertanto un protocollo sanitario con le indicazioni in ordine a:

- mansioni e relativi rischi specifici;
- tipologia degli accertamenti sanitari;
- periodicità delle visite mediche.

Compiti del DSGA/UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA in qualità di preposto dovrà:

Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori ATA degli obblighi di legge, nonché sulle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro (linee guida e SGSL) e di uso dei mezzi di protezione collettivi e di individuali (DPI).

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenze e dare istruzioni affinché in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Segnalare tempestivamente al DS situazioni di non conformità di luoghi, attrezzature, dispositivi.....

Protocollare tempestivamente il DVR con data certa e controllare che tutti i documenti abbiano firma digitale.

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Inviare all'ente competente il PIANO DI MIGLIORAMENTO inserito in ogni DVR dopo la revisione annuale/biennale.

Controllare la tempistica indicata per le procedure attribuite ad ogni ufficio amministrativo seguendo l'elenco dei documenti rilevanti per l'Istituto.

Controllare della presenza di tutta la documentazione inerente il D.LGS 81/09 e segnalare tempestivamente al ds di eventuali mancanze per la richiesta all'Ente competente.

Verificare se dopo le richieste dello scorso anno (2017/2018) sono pervenuti per tutte le sedi:

- ⇒ certificato di agibilità scolastica;
- ⇒ certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
- ⇒ dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici e attrezzature, ove previsto;
- ⇒ certificazioni di attestazioni di efficienza dei presidi di sicurezza nelle
- ⇒ emergenze ed evacuazioni.

Predisporre calendario visite mediche da concordare con il medico competente (se necessario).

Vietare tramite avviso (cartello) l'uso di stufe, fornellini e qualsiasi apparecchio a fiamma libera o ad incandescenza nei locali della scuola.

Verificare la DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ed APPARECCHIATURE con il RSPP e darne immediata comunicazione al DS per procedere con la richiesta all'Ente locale.

Verificare se eseguiti i controlli e la manutenzione per

- il regolare funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli;
- per il regolare funzionamento dell'impianto idrico-antincendio.

Verificare biennialmente:

- impianti elettrici di messa a terra;
- controllo periodico illuminazione di sicurezza;
- uscite di emergenza.

Verifica esistenza della DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER OGNI PLESSO SULL'AREA SPECIFICA DEL SITO.

COMPITI dei DOCENTI REFERENTI DI SEDE/ DIRIGENTI SICUREZZA:

Accertarsi della presenza della documentazione di ogni sede sull'area specifica del sito. Organigramma appeso in ogni edificio. Controllo segnalazioni vie di fuga.

Verifica giornaliera delle vie di fuga.

Verifica strumentazione/cassetta pronto soccorso (coperta ignifuga in ogni lab, eventuale frigo per armaci) /estintori. E' indispensabile richiedere i sussidi mancanti tramite comunicazione protocollata al dsga.

Prove mensili di evacuazione degli edifici con raccolta della documentazione di ogni classe, senza la presenza del RSPP al fine di familiarizzare personale e docenti con un'eventuale emergenza. Possono essere

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

effettuate senza preavviso. Con le prove si verifica l'efficacia delle procedure ideate a tavolino e ormalizzate nel piano di emergenza, identificando le eventuali carenze tecniche ed operative.

Invio attraverso scanner del verbale delle prove da inserire nell'area specifica del sito.

Concordare con DS e RSPP misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza in attesa dei lavori di adeguamento alle norme. In presenza di rischi rilevati e comunicati all'ENTE preposto, nelle more della realizzazione degli interventi, concordare con il DS e assumere misure temporanee idonee ad evitare danni ai lavoratori e agli allievi.

COMPITI degli ADDETTI ALLE EMERGENZE

I lavoratori incaricati non possono rifiutare la designazione.

Gli addetti devono essere distribuiti nei vari turni giornalieri al fine di garantire sempre la presenza di incaricati durante la giornata e hanno l'incarico di controllare:

- **pronto soccorso:** completezza cassetta ps e verbale sul faldone plesso;
- **prevenzione incendi:** controllo vie esodo (nel registro) apertura porta, presenza estintore;
- **dirigente sicurezza (coordinatore sede):** coordina evacuazione, raccoglie verbali raggiunto punto raccolta; verifica nomi alunni apri fila/chiudi fila nel registro classe cartaceo...

Il coordinatore degli addetti al primo soccorso o gli stessi addetti devono:

Recarsi sul luogo dell'infortunio con la valigetta del primo soccorso e indossare i guanti;

Verificare che il luogo dell'infortunio non presenti pericoli (per sè e per gli altri);

A seconda dell'infortunio attivare le operazioni di primo soccorso;

Astenersi da effettuare spostamenti;

In presenza di pericoli imminenti trasportare l'infortunato in un luogo sicuro, proteggerlo e assicurarlo se possibile;

Non somministrare farmaci;

Non effettuare manovre di pertinenza medica;

Non toccare le ferite;

Mettere in sicurezza la zona se necessario;

Usare i DPI in dotazione;

Verificare il malessere e comunicare al centralino la necessità di chiamare i soccorsi (se necessario dopo la valutazione);

Fornire indicazioni precise all'operatore sul luogo e modalità dell'infortunio e sulle azioni messe in atto; valutare l'opportunità di trasportare in ospedale l'infortunato.

PERSONALE ATA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Rispettare quanto previsto nel DVR segnalando al RSPP eventuali variazioni.

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Controllare che i collaboratori Scolastici movimentino sacchi dei rifiuti, mobili, suppellettili, generi alimentari non pesanti di 10 kg usando, ove possibile, attrezzature meccaniche.

PRODOTTI DI PULIZIA

Accertarsi che tutti i prodotti di pulizia, e non solo, siano corredati da scheda informativa in materia di igiene e sicurezza contenente informazioni su:

1. composizione/informazione sugli ingredienti: identificazione dei rischi rappresentati dalla sostanza/preparato;
2. identificazione dei pericoli: i principali rischi per la salute/ambiente, gli eventuali usi impropri che possono essere previsti e i sintomi connessi all'esposizione;
3. misure di primo soccorso: sintomi, effetti, operazioni da compiere in caso di infortunio; effetti da attendersi in caso di esposizione;
4. misure antincendio: prescrizioni/informazioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico che si possono sviluppare nelle vicinanze del preparato;
5. misure in caso di fuoriuscita accidentale: informazioni relative alle precauzioni per le persone, per l'ambiente ed i metodi di bonifica;
6. manipolazione ed immagazzinamento: precauzioni per una manipolazione sicura, cioè informazioni sugli accorgimenti tecnici (ventilazione locale/generale; prevenzione formazione aerosol e polveri, nonché fuoco.....); informazioni per lo stoccaggio sicuro, le condizioni di stoccaggio e i materiali incompatibili;
7. controllo esposizione e protezione individuale: misure precauzionali per ridurre al minimo l'esposizione; fornitura eventuale DPI.

Qualora mancasse richiederla al DSGA tempestivamente.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Si indirizzano alle SS.LL. le seguenti istruzioni sulla modalità di svolgimento delle pulizie, al fine di assicurare **adeguate misure igieniche** e la **prevenzione contro i rischi**.

1 – Misure igieniche

- a. Fare la pulizia dei locali prima dell'inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.).
- b. Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte.
- c. Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell'inizio dell'attività didattica.
- d. Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli alunni.
- e. Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa.

2 – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell'uso sia nella conservazione dei prodotti di pulizia.

- a. Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni.

- b. Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell'apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta).
- c. Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l'alunno stesso.
- d. Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta.
- e. Leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.
- f. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico);
- g. Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti chimici.
- h. Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi.
- i. Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l'uscita degli alunni e del personale dall'edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l'operazione di lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola anti-sdrucchiolo date in dotazione a ciascun Collaboratore scolastico dalla Scuola (D.P.I.: Dotazione Protezione Individuale, prevista dal D. Lgs. n. 81/2008).

Si consiglia, altresì, di collocare il cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, con la scritta: "Pericolo! Pavimento sdruciolevole, non calpestare".

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo:

- a. prelevare i predetti cartelli con la scritta: "Pericolo! Pavimento sdruciolevole. Non calpestare", e posizzarli (anche su una sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all'area che sarà lavata;
- b. procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire comunque il passaggio delle persone sull'altra metà asciutta della superficie;
- c. durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa);
- d. dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell'altra metà del pavimento.
- e. Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare fenomeni di sdruciolamento.
- f. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.
- g. Evitare l'uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turchie o i lavandini, in quanto corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio).

- h. Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni.
- i. I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica.
- j. Quando si gettano i residui liquidi dei detersivi già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nelle turchie.
- k. Nella movimentazione sui piani dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi dell'ausilio degli appositi carrelli; per il trasporto da un piano all'altro utilizzare l'ascensore.
- l. Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla "Scheda tecnica".
- m. Durante la sostituzione del toner nelle fotocopiatrici utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed arieggiare il locale.

RACCOMANDAZIONI PER TUTTI I LAVORATORI

Il lavoratore deve contribuire insieme al datore di lavoro e ai preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti al fine della Protezione collettiva individuale.

Deve segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui si venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze.

Deve inoltre "non compiere" di propria iniziativa operazioni e manovre che non sono di competenza per non compromettere la sicurezza propria e degli altri e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione di controllo.

PIANO DI EMERGENZA – INCENDIO e TERREMOTO

- **Organizzazione della scuola**
- **Indicazioni agli allievi su come stare in aula**
- **Indicazioni per l'evacuazione in caso di incendio**
- **Indicazioni per l'evacuazione in caso di terremoto**

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola ha un'organizzazione interna che si fa carico di gestire la prima emergenza in attesa dell'arrivo degli altri soccorritori.

Il responsabile è il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal **Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione** (RSPP). Ci sono delle procedure condivise da seguire per prevenire / ridurre gli effetti derivanti da un accadimento calamitoso che può comportare conseguenze nocive sia per la salute/incolumità dei presenti sia per i possibili danni al patrimonio. In ogni plesso ci sono delle figure di riferimento:

- a. Referente per la sicurezza**
- b. Coordinatori dell'emergenza**
- c. Incaricati di Primo Soccorso**
- d. Addetti alla lotta antincendio**

Il numero degli addetti antincendio e di primo soccorso sono decisi in funzione dell'orario scolastico in vigore, in modo da assicurare una presenza costante di almeno un componente per squadra durante tutte le ore di attività scolastica.

I rispettivi nomi e ruoli sono riportati nell'organigramma che è parte integrante del DVR assieme alla griglia degli addetti alle emergenze e a quella delle sorveglianze.

I suddetti moduli devono essere esposti in bella vista nei punti strategici di ciascun plesso in modo da consentirne una lettura immediata a tutto il personale.

INDICAZIONI PER STARE IN AULA IN MODO CORRETTO:

Mantenere una corretta disposizione dei banchi, decisa dai docenti, che permette una agevole uscita nel caso di emergenza (si consiglia di non modificare la disposizione dei banchi decisa. Qualora un docente lo ritenesse necessario assumerà la propria responsabilità; nel caso delle esigenze didattiche particolari < es. disposizione a spina di pesce – isole > il Coordinatore di classe è invitato a consultarsi prima col il RSPP, ing. N. Benato)

Allontanare la prima fila dei banchi dalle finestre onde evitare l'eccesso di calore proveniente dai termosifoni accesi oppure il pericolo caduta vetri nel caso di emergenza

Mantenere corretta la postura da seduti (gambe non incrociate; busto dritto)

Mantenere un corretto posizionamento degli zaini (a fianco, appesi al gancetto del banco quando lo spazio lo consente , oppure sotto il banco in mezzo fra due banchi affiancati) in modo da lasciare le vie di fuga libere

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Rispettare il posizionamento delle cartelle da disegno in fondo alla classe o altro sito, scelto dal docente, fuori dal percorso di esodo; le sacche da ginnastica invece vanno riposte negli appendini sotto agli indumenti.

E' INDISPENSABILE preparare la pianta dell'aula con la disposizione dei banchi e fissarlo in vista.

INDICAZIONI PER L'EVACUAZIONE IN CASO D'INCENDIO:

Fuoco incipiente fuori dall'aula : ci si muove al suono dell'allarme;

Fuoco all'interno dell'aula: il docente ordina subito di uscire, adotta le misure immediate possibili e provvede a dare l'allarme.

I ragazzi della I fila si alzano dalle sedie, mettono le sedie sotto il banco, mettono la mano destra sulla spalla destra di chi li precede rivolti con il corpo verso la porta. Le stesse azioni vanno ripetute dagli alunni della II, III, IV e V fila in ordine progressivo.

Durante le discesa delle scale si sganciano le mani dalle spalle.

l'alunno che si trova vicino alla porta dell'uscita (l'apri fila) deve fare 3 mosse:

1. leggere la via di esodo sulla planimetria appesa sulla porta ;
2. aprire completamente la porta;
3. - contare fino a 10 dal momento del suono dell'allarme (nel frattempo gli allievi tenendosi per mano, fila dopo fila, lo raggiungono)

Quando l'alunno finisce di contare, i compagni capiscono che è il momento di uscire; il prof./la prof.ssa con il registro e la busta con elenco allievi ("Materiali sulla sicurezza") chiude la fila nel corridoio, l'apri fila deve accodarsi alla fila della classe uscita prima in modo tale da trovarsi sulle scale in un'unica fila e cercando di non occupare l'intero spazio della scala, l'insegnante segue la fila controllando il corretto deflusso e portando con se l'elenco dei presenti.

INDICAZIONI PER L'EVACUAZIONE NEL CASO DI TERREMOTO:

Non c'è il suono dell'allarme di preavviso (su questo punto ci sono opinioni diverse, in quanto si è visto che a piano terra le scosse di grado moderato non vengono percepite).

Qualora il sisma fosse di lieve entità si procede al suono della sirena di evacuazione, come per l'incendio!

Alle prime scosse tutti gli alunni devono proteggersi mettendosi sotto il banco, mentre i docenti vanno sotto la cattedra oppure, appoggiandosi al muro libero dagli oggetti appesi o ingombranti (possibilmente portante), ovvero almeno coprirsi la testa con la sedia rovesciata.

DA RICORDARE: importante proteggere la testa dalla eventuale caduta dei corpi pesanti dall'alto!

La decisione del momento idoneo per uscire dall'aula è a carico del/della docente, il/la quale, quando le scosse si sono esaurite, dà l'ordine di uscire guidando il gruppo e controlla man mano se la via d'esodo sia libera

Solo nei casi gravi (feriti o qualcuno che sta male) si chiama il soccorso al 118!

Non si esce, se la porta è bloccata: in tal caso ricorrere ai soccorsi interni e, se necessario, a quelli esterni!

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Se ci si trova in PALESTRA, mettersi con le spalle al muro libero dagli oggetti appesi e senza finestre per evitare pericolo caduta vetri (se ci sono le finestre su tutto il perimetro è necessario mettersi al centro)

Quando le scosse si sono esaurite il docente conduce, ponendosi in testa alla fila, il gruppo classe fuori nel punto di raccolta seguendo il tracciato fruibile ritenuto più sicuro.

COSA FARE NEL CASO DEL TERREMOTO, SE TI TROVI FUORI DALL'EDIFICIO?

Stare distanti dai cavi elettrici

Stare distanti dai lampioni

Stare distanti dai cartelloni pubblicitari- segnaletica -semafori- ecc

Non mettersi sotto gli alberi

Stare distanti dai fabbricati (porsi alla distanza di 5 passi per ogni piano dell'edificio)

Evitare le strade strette

Evitare gli animali, specialmente i cani, perché possano essere aggressivi

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

LE NORME DEL D.M. 388/03:

LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO

PRESENZA DI MINORI A SCUOLA

Dirigente scolastico, Docenti e personale non docente, ognuno per la propria parte, sono sempre chiamati a svolgere compiti di sorveglianza sugli studenti. "Sorveglianza" associata al concetto di responsabilità, viene regolato dagli articoli 2047 e 2048 del c.c. e se la violazione di leggi o regolamenti, l'imprudenza, l'imperizia o la negligenza causano un danno ingiusto si è obbligati a risarcirlo.

La scuola deve quindi operare in modo da impedire che, difetti di sorveglianza o vigilanza, provochino incidenti.

Appare ovvio che proprio la presenza di minori crea le premesse per infortuni o malori all'interno della scuola.

La scuola deve organizzarsi con un piano di emergenza, semplice, chiaro e soprattutto attuabile, in grado di garantire agli alunni nei modi e nei tempi di volta in volta più adeguati, l'idonea assistenza.

ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

L'art. 15 del D. Lgs 626/94 impone al Dirigente scolastico (Datore di Lavoro) l'organizzazione di squadre di soccorso che devono essere opportunamente formate.

E' bene ricordare che il prestare soccorso non è una prerogativa assoluta degli Addetti al Primo soccorso.

Più correttamente dobbiamo dire che in presenza di infortunio, di un malore, di un'emergenza sanitaria chi assiste all'evento presta il primo soccorso; nell'intervenire, se valuta che la situazione è tale da richiedere l'attivazione della Procedura di Emergenza elaborata dal Dirigente Scolastico, la attiva.

PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO

IN CHE COSA CONSISTE QUESTA PROCEDURA?

Si tratta di un protocollo generale che indica chi deve fare, che cosa deve fare e come lo deve fare.

La procedura di emergenza, che deve essere semplice, realistica, attuabile, guiderà in grandi linee i comportamenti di tutti.

Ogni scuola deve organizzarsi nel migliore dei modi possibili, tenuto conto della propria realtà, del numero dei lavoratori presenti, del numero degli alunni, delle problematiche emerse nella valutazione dei rischi.

Supponiamo che durante la normale attività didattica un alunno abbia un infortunio (immaginiamo che inciampi e cada per terra). Il docente presente in aula interviene e fa una prima valutazione (Si è subito rialzato? Zoppica? Accusa dolore?). Se valuta che è necessario attivare la procedura di emergenza chiama/fa chiamare un addetto al primo soccorso.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO: L'addetto al primo soccorso dopo pochi secondi arriva sul posto.

Valuta sulla base delle proprie conoscenze e della propria formazione cosa si deve fare:

- Si tratta di un lieve malore o infortunio risolvibile con i mezzi a propria disposizione
- Si tratta di una urgenza che richiede l'intervento di un medico ma non i requisiti dell'emergenza e inoltre l'infortunato è trasportabile (l'alunno si è rialzato muove braccia e gambe ma lamenta un dolore all'avambraccio). Non vi è situazione tale da richiedere l'attivazione del 118 ma è opportuno accompagnarlo presso il presidio di soccorso.

L'alunno cadendo ha perso conoscenza, respira ma non risponde alle sollecitazioni verbali. L'incaricato alla procedura procederà ad allertare il 118.

DIFFERENZA TRA EMERGENZA E URGENZA NEL SOCCORSO

L'EMERGENZA si ha, ad esempio, quando ci si trova dinanzi ad eventi (arresto cardiaco e respiratorio, perdita di coscienza, coma, gravi emorragie arteriose, gravi traumi, l'intrasportabilità, ecc) dove la tempestività e la validità dell'intervento possono impedire la morte del soggetto. Richiede sempre l'intervento del 118.

L'URGENZA si ha di fronte ad eventi che permettono un margine di tempo di intervento senza compromettere la vita dell'infortunato. Richiedono l'intervento o meno del 118 se è presente/assente il requisito dell'intrasportabilità.

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

L'articolo 593 c.p. sanziona l'omissione di soccorso.

L'articolo 55 c.p. sanziona «chi presta soccorso deve farlo nei limiti imposti dalla legge, dall'Autorità e dalla necessità

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Compito degli addetti al primo soccorso e di chiunque presti soccorso occasionalmente non è quello di sostituirsi al personale medico. **Non spetta loro fare diagnosi o elaborare terapie.**

Tutti i soccorritori occasionali agiscono con semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire le complicazioni, **senza l'utilizzo di farmaci e/o strumenti particolari.**

Soccorrere vuol dire semplicemente attivare il 118 e non abbandonare la vittima fino all'arrivo del personale qualificato.

COME SOMMINISTRARE FARMACI A SCUOLA

E' possibile dare dei farmaci quando non ci si trova in situazioni di emergenza, o quando l'emergenza è conseguenza di patologia nota e documentata.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la patria potestà genitoriale, mediante la presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Se i genitori chiedono di poter accedere nella struttura scolastica per poter somministrare il farmaco, il Dirigente scolastico fa sì che questo sia possibile.

Su questo argomento, è stata emanata una nota congiunta da parte del MIUR e del Ministero della Salute (nota 2312 del 25 novembre 2005), che ha raccolto «raccomandazioni contenenti le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico».

Organizzarsi di fronte a tutta una serie di problematiche quali allergie, convulsioni, epilessia crisi asmatiche, shock anafilattici, ecc., grazie alla collaborazione tra famiglia e scuola, consente l'intervento immediato, spesso risolutivo del problema.

PIANO SORVEGLIANZA ALUNNI

PREMESSA

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri doveri istituzionali, sulla base del lavoro preventivo di analisi svolto:

- dal responsabile di plesso,
- dal referente per la sicurezza di plesso,
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- dal personale operante nel plesso,

sulla struttura del plesso, sulle modalità di organizzazione del servizio scolastico, sulla distribuzione oraria dei docenti e del personale ausiliario, sulle criticità esistenti, sulla tipologia degli infortuni successi nell'ultimo triennio, adotta il presente Piano di Sorveglianza degli alunni durante tutto l'esercizio dell'attività scolastica ed in particolare nel periodo in cui l'alunno risulta affidato alla scuola così come previsto dal Codice Civile.

APPLICAZIONE

Il presente Piano di Sorveglianza, dal momento dell'approvazione, va adottato da tutto il personale dell'Istituto.

Il Piano di Sorveglianza potrà essere oggetto di modifiche e migliorie anche ad A.S. iniziato sulla base delle osservazioni pertinenti promosse da tutto il personale e da tutti gli attori interessati. Qualsiasi modifica al presente Piano di Sorveglianza deve comportare una revisione successiva che indichi sia la data di aggiornamento sia le modifiche apportate nella revisione.

La variazione del piano di sorveglianza potrà avvenire anche, a discrezione del Dirigente Scolastico sentiti i soggetti interessati, sulla base di progetti formativi portati a termine dai singoli docenti con il supporto degli alunni sull'argomento legato alla sorveglianza.

CORRESPONSABILITA'

Tutti gli insegnanti ed il personale scolastico in servizio, in quanto educatori ed adulti in base al Codice Civile, sono corresponsabili nei confronti di tutti i minori presenti a scuola e sono tenuti, quindi, ad attivarsi, anche con iniziativa personale, per migliorare la loro sicurezza e per prevenire il verificarsi di incidenti.

La vigilanza sugli alunni costituisce obbligo di servizio e va esercitata, per quanto riportato nel presente Piano di Sorveglianza, all'interno dei locali della scuola in oggetto intesa come edificio scolastico e sue pertinenze esterne.

Tutte le eventuali azioni intraprese dal personale scolastico in servizio devono tenere conto necessariamente di un ordine di priorità nell'applicazione che garantisca, come fine primario, l'incolumità degli alunni loro affidati e la loro tutela; in modo non esaustivo, pertanto, in condizioni di emergenza, si dovrà dare precedenza a tutte le azioni che comportano la salvaguardia imminente delle persone, preferendo azioni a carattere collettivo ad azioni a carattere individuale, sia negli interventi e sia nelle tutela.

VIGILANZA ALL'INGRESSO

Sulla base del proprio orario di servizio settimanale, gli insegnanti devono trovarsi presso l'atrio in caso di cattivo tempo, nel cortile antistante la scuola in caso di bel tempo e comunque nel luogo ove si raccolgono gli alunni, almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per prendersi carico del gruppo alunni loro assegnato.

L'Istituto garantisce la presenza di 2 collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza nell'atrio della scuola per gli alunni autorizzati che arrivano anticipatamente con lo scuolabus o per ragioni lavorative dei genitori (servizio PRESCUOLA).

Gli alunni che scendono dagli scuolabus procedono, senza attraversare la strada fino all'ingresso della scuola, entrando dal cancello laterale, ordinatamente, nel cortile e, nella cattiva stagione o in caso di maltempo, nell'atrio della scuola ove vi è il personale preposto alla sorveglianza.

Salvo in caso di pioggia, per i bambini di prima nei primi otto giorni di scuola e in altri casi eccezionali, da valutare singolarmente, non è consentito ai genitori di accompagnare i figli nello spazio interno alla recinzione della scuola o dentro la scuola, ma dovranno fermarsi in prossimità del cancello carrabile. Inoltre, è necessario sottolineare che:

- nessun alunno può essere inviato in aula da solo prima che vi acceda l'intero gruppo alunni accompagnato dall'insegnante;

- in caso di assenza di un docente in qualunque momento della giornata, gli adulti in servizio provvederanno ad adeguata vigilanza del gruppo alunni privo di docente, anche suddividendolo.

In situazioni di emergenza, nell'impossibilità di procedere come sopra indicato (es. assenza di più docenti), si potrà affidare temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.

Dopo l'ingresso degli alunni nelle aule, il collaboratore scolastico in servizio provvederà a controllare che chi accede alla scuola si rechi esclusivamente agli uffici per il pubblico o, negli orari concessi, nella palestra comunale, chiudendo il collegamento tra questa e i locali scolastici.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA

Durante lo svolgimento ordinario delle lezioni dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti organizzativi ed essere fornite agli alunni tutte le istruzioni e le regole atte a prevenire ed impedire il verificarsi di situazioni di pericolo.

Tutto il personale deve vigilare in modo tale che le situazioni di pericolo non si creino quando gli alunni si recano ai servizi igienici o quando si spostano all'interno dell'edificio scolastico: in tali casi è sempre vigente la responsabilità del personale ed il controllo della situazione da parte degli stessi è indispensabile.

I docenti, salvo casi eccezionali, non devono mai lasciare incustodito il gruppo alunni loro assegnato, in particolar modo nel cambio dell'ora ovvero del turno di servizio:

- i docenti che terminano il turno di servizio non possono allontanarsi fino all'arrivo del collega del turno successivo; poiché talora l'attesa del sopraggiungere del collega non è possibile a motivo della necessità di assumere servizio, nel periodo didattico seguente, in un'altra aula dalla quale un altro docente deve immediatamente spostarsi, tali spostamenti devono essere tempestivi ed influire nella minor misura possibile sull'efficacia del controllo sugli alunni; i casi singoli possono essere gestiti dal docente in autonomia nel rispetto dell'ordine di priorità richiamato;
- nel caso il docente si trovi dinanzi all'alternativa di garantire la continuità del diritto allo studio e la tutela dell'incolumità personale del minore, sarà il primo a soccombere nella scala delle priorità, valutate sempre le circostanze concrete relative all'età degli alunni, al grado di maturazione effettivo, alla capacità di autocontrollo ed affidabilità, alla presenza di portatori di handicap, alle caratteristiche ambientali specifiche, ...

I collaboratori scolastici, fermi restando i vincoli imposti dal rapporto fra il numero di unità in servizio e le caratteristiche strutturali dell'edificio, nonché tenendo conto anche degli impegni di servizio cogenti, svolgeranno un'attenta e continua sorveglianza degli ambienti comuni (in modo non esaustivo atri, corridoi, antibagni, ...) nei quali potrebbero trovarsi alunni non soggetti alla diretta sorveglianza dei docenti ed informeranno tempestivamente i docenti stessi in merito a tutte le situazioni pericolose e/o sospette.

Non è consentito agli insegnanti intrattenersi in conversazione con estranei o genitori durante l'orario delle lezioni. In casi eccezionali di reale urgenza e gravità, da valutare singolarmente, l'insegnante potrà convocare a scuola i genitori, per brevissimi colloqui in orario in cui il docente non è a lezione.

In caso di guasti o di eventi imprevedibili che non consentano il normale svolgimento dell'attività scolastica, in attesa dei necessari interventi tecnici, gli insegnanti si attiveranno per garantire opportunamente la custodia e la tutela dei propri alunni.

In caso di attività motoria, gli insegnanti propongono esercizi ed attività proporzionate alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, attuando gli accorgimenti atti a moderare la loro naturale irruenza, sia nelle attività libere sia in quelle strutturate.

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Non è consentito in nessun caso l'ingresso nei locali scolastici a persone non autorizzate. 5.7) A tutti gli insegnanti supplenti dovrà essere raccomandato, da parte del Referente di plesso o, in sua assenza, dai collaboratori scolastici, il puntuale rispetto del presente Piano di Sorveglianza.

VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

La procedura di vigilanza durante la ricreazione degli alunni, anche sulla base dell'analisi statistica periodica del Registro Infortuni, risulta un elemento particolarmente importante.

La vigilanza degli alunni durante la ricreazione deve essere svolta in modo costante ed attivo da parte degli insegnanti incaricati del servizio, con particolare attenzione alle aree vicine alle recinzioni che delimitano la pertinenza scolastica ed agli eventuali elementi pericolosi non immediatamente rimovibili con semplici misure di tipo organizzativo ovvero che richiedano impegno limitato del personale senza l'utilizzo di mezzi o conoscenze particolari.

La sorveglianza degli alunni non si risolve in nessun caso con la sola presenza fisica dell'insegnante; gli insegnanti devono essere fisicamente presenti fra gli alunni nelle postazioni riportate nel prospetto depositato in direzione ad inizio di ogni anno scolastico.

Gli insegnanti devono vigilare gli alunni in modo continuativo ed adottare, in modo pro-attivo, gli accorgimenti utili e necessari per prevenire ovvero ridurre la probabilità di accadimento di possibili incidenti e/o situazioni inaccettabili dal punto di vista educativo.

La durata dell'intervallo è di 15 minuti. Non sono consentiti prolungamenti dell'intervallo se non per lo svolgimento di attività socializzanti formalmente programmate e direttamente gestite dagli insegnanti in base al proprio orario di servizio.

In linea generale, valutata la singola giornata, i docenti possono consentire corse, giochi ed attività ricreative nell'atrio principale /in tutto il cortile esterno della scuola.

Nel caso la ricreazione si svolga interamente all'interno della scuola, gli insegnanti intensificheranno la vigilanza e vieteranno tutte le attività ludiche e ricreative che, anche sulla base del comune buon senso, risultino pericolose tenuto conto delle strutture edilizie e dell'arredo scolastico esistente.

La distribuzione dei docenti deve impedire, anche mediante controllo vocale, che gli alunni al piano primo si sporgano dalla balaustra.

Gli ingombri e tutto ciò che possa essere ritenuto fonte di pericolo nelle aule, nei corridoi, negli atri, dovranno essere, se possibile, rimossi tempestivamente con l'eventuale ausilio dei collaboratori scolastici.

In esterno alla scuola la distribuzione dei docenti deve essere tale da impedire, se non si riesce a delimitare l'area, l'accesso alle aree non previste.

VIGILANZA DURANTE LA MENSA

Il periodo della mensa è da considerare tempo scuola a tutti gli effetti e deve essere previsto un servizio di vigilanza mensa e post-mensa.

Per la vigilanza post-mensa valgono tutte le prescrizioni valide per la sorveglianza in periodo ricreativo.

VIGILANZA A TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita dalle aule inizia al suono della campanella che segnala il termine delle lezioni.

Gli insegnanti preparano gli alunni all'uscita facendoli disporre ordinatamente in fila e li conducono

all'uscita dell'edificio scolastico.

La sorveglianza del deflusso degli alunni va eseguita con continuità a vista fino al completamento dell'uscita ove deve avvenire, a seconda dei casi, il trasferimento del minore al genitore ovvero a persona da esso incaricato, solo in casi eccezionali di ritardo da parte del genitore, l'alunno verrà affidato a un collaboratore.

In presenza di pericoli incombenti, riscontrabili al momento dell'uscita dalla scuola, spetta a ciascun insegnante, come a qualsiasi altro adulto eventualmente presente, indipendentemente dall'orario di servizio, la messa in atto di interventi idonei ai fini della tutela dei minori.

VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, ESCURSIONI

La programmazione e l'organizzazione di iniziative, che richiedano o meno l'uso di mezzi di trasporto e di qualsiasi durata e destinazione, devono essere attuate garantendo, anzitutto, la sicurezza e le possibilità di efficace sorveglianza degli alunni partecipanti in ogni momento della giornata.

La vigilanza degli alunni sarà garantita tramite un adeguato rapporto numerico adulti/minori (in genere, salvo casi specifici da valutare singolarmente, 15 alunni per docente + l'insegnante di sostegno quando necessario).

Nel caso di passeggiate, esplorazioni, ricognizioni di ambiente da effettuarsi a piedi nei dintorni della scuola o nel territorio circostante, i docenti, ai fini della predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca, terranno conto del numero e dell'età dei propri alunni, del loro abituale comportamento autonomo, delle caratteristiche del percorso da effettuare e dell'ambiente meta dell'escursione, dei pericoli o delle difficoltà prevedibili o probabili, delle condizioni meteorologiche nonché della tipologia delle attività didattiche programmate. E' necessario portare sempre con sé il pacchetto di medicazione per interventi di primo soccorso. Anche per le brevi uscite a piedi dovrà essere acquisita l'autorizzazione dei genitori ed informato il Dirigente Scolastico.

VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Tutti gli insegnanti avranno cura di segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico i nomi degli alunni che si assentino da scuola per periodi prolungati, con o senza giustificazione dei genitori e/o certificati medici.

VIGILANZA IN CASI PARTICOLARI

In caso di sciopero, gli insegnanti non aderenti sono tenuti ad assumere regolarmente servizio rispettando l'orario stabilito o attenendosi alle eventuali modifiche orarie disposte dal Dirigente Scolastico.

Per ogni sciopero verrà comunicata tempestivamente l'organizzazione della giornata.

Tutti gli insegnanti in servizio sono tenuti ad accogliere e sorvegliare gli alunni, anche di classi diverse dalle proprie, che siano presenti a scuola.

In occasione di scioperi, i docenti controlleranno che i genitori degli alunni delle classi il cui orario subisca delle modifiche abbiano firmato la relativa comunicazione.

In occasione di assemblee sindacali, l'Istituto avvertirà con congruo anticipo i genitori, tramite nota scritta con firma di avvenuta ricezione e riscontro, della riduzione dell'orario scolastico della propria classe.

Non è comunque consentito agli insegnanti di abbandonare, senza sorveglianza, alunni del gruppo loro assegnato che non abbiano prodotto la firma di riscontro o che, per altri motivi, rimangano nella scuola; prima di recarsi all'assemblea, gli interessati dovranno provvedere alla loro custodia anche in collaborazione con i colleghi rimasti nel plesso.

E' comunque esclusa la possibilità di sospendere e riprendere le lezioni in giornata.

EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CASO DI EMERGENZA

Nel caso risultasse necessario evacuare l'edificio scolastico in caso di emergenza, il segnale di evacuazione deve essere dato come da procedura adottata nella singola scuola. Tutto il personale deve eseguire attivamente le procedure riportate nel piano di evacuazione nel rispetto di quanto riportato nell'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Obblighi dei lavoratori". La sorveglianza degli alunni, in tal caso, deve tenere conto della presenza dell'emergenza e pertanto ciascun docente deve attenersi ai propri compiti valutando tutte le eventuali azioni che si discostano dall'ordinario sulla base di un ordine di priorità come richiamato al paragrafo 3.

PROTEZIONE IN CASO DI EMERGENZA ESTERNA AI LOCALI SCOLASTICI

Nel caso risultasse necessaria la protezione degli alunni da problematiche esterne alla scuola, tutto il personale deve attivarsi per mantenere gli alunni all'interno dei locali in cui si trovano al momento della segnalazione e per attivare prontamente i soccorsi esterni. Anche in questo caso, la sorveglianza degli alunni deve tenere conto della presenza dell'emergenza esterna e pertanto ciascun docente deve attenersi ai propri compiti valutando tutte le eventuali azioni che si discostano dall'ordinario sulla base di un ordine di priorità come richiamato.

SOCCORSO AD ALUNNI INFORTUNATI

Nel caso di lesioni e/o traumi o malesseri riportati dagli alunni durante l'orario di servizio, per evitare di incorrere nel reato di omissione di soccorso, l'insegnante che in quel momento ha in carico l'alunno deve:

- chiedere l'aiuto dei colleghi in servizio e dei collaboratori scolastici e/o di altri adulti presenti;

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

- provvedere nel miglior modo possibile alla custodia del gruppo alunni assegnatogli tenendo presente della problematica in corso, richiedendo anche in questo caso il supporto dei colleghi e dei collaboratori scolastici e/o di altri adulti presenti;
- fare in modo che venga attivata immediatamente la procedura di primo soccorso secondaria casistica, in ordine decrescente di gravità come previsto nel piano di primo soccorso specifico;
- informare il prima possibile la Dirigenza Scolastica per dar corso alla gestione eventuale dell'infortunio⁶ ed i genitori dell'alunno.

Nel caso di dubbio su eventuali malattie infettive, va informato con tempestività il Dirigente allo scopo di attivare l'eventuale allontanamento del minore, come previsto dal D.P.R. 22.12.1967, n. 1518 art. 4.

Segnalazione al Dirigente va effettuata anche nel caso in cui l'alunno si sia messo in condizioni che compromettono la propria incolumità e/o quella degli altri, come declinato nel Regolamento di Istituto all'art. 19.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

Si ricorda che, a parte i casi preventivamente definiti e segnalati dalle famiglie e gestiti come da procedura, non devono essere somministrati farmaci agli alunni. In caso di necessità ci si limiterà a lavare e/o disinfettare le ferite, ad apporre cerotti, garze o impacchi di ghiaccio ed adottare la procedura di intervento codificata.

PRESENZA DI MATERIALE PERICOLOSO

Il personale in servizio deve vigilare costantemente affinché nei locali della scuola non siano presenti sostanze tossiche, corrosive o comunque dannose, a portata di mano o accessibili dagli alunni. Le sostanze pericolose, se presenti, devono essere stoccate in luoghi inaccessibili agli alunni. In casi eccezionali, si dovranno allontanare gli alunni e per la rimozione si informerà tempestivamente la segreteria dell'istituto.

INFORMAZIONE AI SUPPLEMENTI

Il Referente di plesso o, in sua assenza, i collaboratori scolastici, provvederanno a far prendere visione delle presenti linee guida ai docenti supplenti fin dal primo giorno di assunzione del servizio

ORGANIGRAMMA SQUADRE di PLESSO (già presente all'interno del plesso)

GRIGLIE SETTIMANALI EMERGENZE INCENDIO E TERREMOTO (già presente all'interno del plesso)

USO ALLARME (già presente all'interno del plesso)

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

REGISTRO ANTINCENDIO

Documenti che compongono il registro antincendio:

n.		Allegati Ing. Benato
1	Designazione addetti antincendio per l'emergenza	Organigramma funzionale di sede Griglia settimanale presenza
2	Designazione addetti alla sorveglianza degli apprestamenti presenti nei luoghi di lavoro	La nomina va fatta "ad personam"
3	Piano di evacuazione e relativa planimetria con: - vie di esodo - uscite – punti di raccolta - posizione degli apprestamenti	Planimetrie tematiche
4	Modulistica relativa alla sorveglianza distinta per periodicità	Sorveglianze apprestamenti antincendio
5	Formazione degli addetti designati e loro aggiornamento	Registro formazione
6	Piano di emergenza incendio	Piano emergenza incendio e terremoto
7	N. 2 verbali prove evacuazione incendio annui + altri che configurino altri scenari di pericolo	Verbale evacuazione
8	Uso allarme firmato dagli addetti e personale	Uso allarmi

NOTA :

I DOCUMENTI DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA UN REGISTRO ANTINCENDIO CONFEZIONATO AD HOC

ALTRI DOCUMENTI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO a Disposizione degli Ispettori:

- 1- DVR : firmato
- 2- Nomina RSPP
- 3- Piano di emergenza terremoto con indicazione delle modalità come fare le prove
- 4- Esposizione di tutta la segnaletica atta ad agevolare una rapida e sicura evacuazione
- 5- Nomina e Ruolo del Coordinatore delle emergenze

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

SCHEDA SEGNALAZIONE GUASTI - PROBLEMI TECNICI

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI GUASTI - PROBLEMI NC n° _____

TIPO DI PROBLEMA: (barrare la casella relativa)	DESCRIZIONE DEL PROBLEMA (indicando la data, il luogo e le circostanze)	PRIMO GIUDIZIO SUL PROBLEMA:
1. FORNITURA		LIEVE
2. EROGAZIONE DEL SERVIZIO		GRAVE
3. RECLAMO	Luogo _____	- CASUALE
4. VERIFICA ISPETTIVA INT.	Data _____	- CHE PUO' RIPETERSI
5. VERIFICA ISPETTIVA EST.		
6. GUASTO IMPIANTI		
ATTIVITA':	Circostanze _____	
FIRMA _____		

MISURE IMMEDIATE ASSUNTE PER LIMITARE DANNI E SOLUZIONE DEL PROBLEMA (descrivere cosa si è fatto per risolverlo e l'esito di tale trattamento)	PROBLEMA: RISOLTO NON RISOLTO
--	--

ANALISI DELLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL PROBLEMA O CHE POSSONO DETERMINARLO:
AZIONI CORRETTIVE / PREVENTIVE
AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA APERTA IL: PREVISTA CHIUSURA PER IL: VERIFICATA CHIUSURA IL: VALUTATA EFFICACIA IL: ESITO ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

PIANO INTERVENTI ISTITUTO

PIANO DEGLI INTERVENTI ISTITUTO

PER TUTTI I PLESSI :

A- Verifiche periodiche impianti (messa a terra , fulmini, caldaia, ...)

B- Aggiornamento CPI , dove necessario

C- Ante finestre in alluminio da aprire a Wasistas o da fissare al muro, quando sono aperte, se non risultasse agevole altra forma di protezione

D- Istruzione a tutto il personale ATA sulla sostituzione dei vetri dei pulsanti di allarme antincendio in occasione della manutenzione semestrale delle ditte incaricate, con fornitura di n. 2 ricambi.

E- Adeguamento sismico delle strutture che non ne fossero già provviste

	PLESSO	PROGRAMMABILI *	PROGRAMMABILI **	SOLLECITI ***	URGENTI ****
1					

LEGENDA DELLE PRIORITA' :

* PROGRAMMABILE MEDIO TERMINE

** PROGRAMMABILE BREVE TERMINE

*** SOLLECITO

**** URGENTE

- NOTE per il Comune

Si rende necessario, e quantomeno opportuno, realizzare gli interventi segnalati negli anni precedenti e non ancora eseguiti.

Si raccomanda di eseguire le piccole manutenzioni e migliorie segnalate dalle varie sedi.

Sono disponibile a concordare la scaletta di priorità ed eventuali soluzioni alternative per gli interventi da me segnalati, se ciò può risultare di Vs. gradimento.

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

CONTROLLI DA EFFETTUARE A CARICO DELL'ISTITUTO E DEL COMUNE DI APPARTENENZA

A carico del Comune:

- 1- Installare impianto citofonico di comunicazione fra palestra e centralino o guardiola Collaboratori scolastici;
- 2- Segnare area di ingombro dell'apertura delle porte verso i corridoi;
- 3- Istruire tutto il personale all'uso dell'allarme fisso;
- 4- Istruire tutto il personale al riporto al piano dell'ascensore, ove presente.
- 5- In assenza di allarme fisso con pulsanti di attivazione diffusi nell'edificio, fare replicare, in altre zone distanti dalla postazione dei C.S., la presenza di pulsanti di attivazione della campanella elettrica.

A carico dell'Istituto :

- 6- Fornire fischietti a tutto il personale per poter diramare l'allarme dal posto in cui si trovano sia in caso di assenza di corrente sia in attesa che venga realizzato un impianto con attivazione diffusa nell'edificio.
- 7- Dotare tutti i plessi del seguente materiale :
giubbino alta visibilità
coperta ignifuga
casco
- 8- Far curare ai docenti la manovra dell'evacuazione degli alunni in caso di emergenza;
- 9- Rammentare al Comune la esecuzione di tutte le segnalazioni precedenti che non hanno avuto seguito;
- 10- Aggiungere carta servizi del personale in base al loro ruolo;
- 11- Modalità di eseguire correttamente la sorveglianza degli alunni;
- 12- Controllare che sia presente in ogni plesso il DVR completo delle firme di DS, RSPP e RLS;
- 13- Fornire annualmente un registro dei controlli qualora non ce ne fosse uno pluriennale;
- 14- Si suggerisce la dotazione , in ogni plesso, di una cartellina magari di colore rosso, che possa contenere tutto il materiale dell'anno che concerne la sicurezza oltre alle cassette di primo soccorso.

DOTAZIONI DELL'EDIFICIO

DESTINAZIONE D'USO DEGLI AMBIENTI

Documentazione già presente all'interno del plesso

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

DUVRI PER TRASPORTO ALUNNI

LOCALITA' li / / 2019

EGR. D.S.

Ufficio Tecnico Comune di

Ditta Incaricata del **trasporto** alunni :

Oggetto: DUVRI per **trasporto alunni** da eseguirsi presso i plessi dell'Istituto Comprensivo scolastico

Fra I soggetti di cui sopra si conviene che, prima dell'inizio del servizio.

le ditte incaricate garantiscano quanto segue ai fini dell'ottimizzazione della sicurezza nelle fasi di interferenza con l'attività scolastica :

La ditta fornisca i seguenti dati al fine di coordinare la gestione dei pericoli della Scuola in sovrapposizione con quelli della Vs attività futura.

1. Data inizio attività?

2. Data fine attività?

3. orario di lavoro giornaliero?.....

4. accesso carraio e pedonale?.....

5. perimetrazione /determinazione area di intervento

6. se e in che orario si svolgono fasi di lavoro con produzione di rumore o dispersione di polveri / inquinanti in atmosfera

.....

7. Dove e quando si svolgono fasi di lavoro che prevedano l'uso di fiamme libere

.....

8. Se, quando e per quanto tempo sono previste fasi di lavoro con la produzione di vibrazioni e / o proiezioni di schegge

.....

9. Verificare che non ci siano servizi e/o utenze in uso promiscuo con l'Istituzione scolastica.

.....

10. LAY – OUT di cantiere per determinare l'esistenza del pericolo dei carichi sospesi (solo cantieri edili)

.....

11. Controllare che l'area occupata dal servizio / cantiere non intersechi le vie di esodo e i punti di raccolta esterni : in tal caso adottare misure alternative condivise.

.....

12. Avvertire e concordare col RSPP della scuola ogni eventuale cambiamento o modifica nell'assetto e nel programma dell'attività / cantiere che si discosti dalle condizioni inizialmente esaminate, congruamente prima di attuarle.

.....

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

13. La corretta manutenzione, efficienza e presenza dei documenti prevista dalle norme per il mezzo in uso, il rispetto degli orari, la correttezza del personale, il controllo durante il viaggio, la dovuta prudenza in ogni circostanza, l'uso di un linguaggio appropriato, il decoro della persona e della divisa/vestito, il corretto posizionamento durante le operazioni di carico e scarico degli ospiti, quant'altro contribuisca ad accrescere la sicurezza e la salute durante il servizio

14. Segnalare ogni possibile nuova sorgente di pericolo di cui bisognerà valutare il relativo rischio

Ulteriori dettagli potranno essere stabiliti col RSPP della scuola .

.....

Distinti saluti.

RSPP -

Ing. N. Benato

Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

DUVRI PER MENSA SCOLASTICA

LOCALITA' li / /

EGR. D.S.

Ufficio Tecnico Comune di

Ditta Incaricata della **mensa scolastica** alunni :

Oggetto: DUVRI per **mensa scolastica** da eseguirsi presso i plessi dell'Istituto Comprensivo scolastico

Fra i soggetti di cui sopra si conviene che, prima dell'inizio del servizio.

le ditte incaricate garantiscano quanto segue ai fini dell'ottimizzazione della sicurezza nelle fasi di interferenza con l'attività scolastica :

La ditta fornisca i seguenti dati al fine di coordinare la gestione dei pericoli della Scuola in sovrapposizione con quelli della Vs attività futura.

1. Data inizio attività?

2. Data fine attività?

3. orario di lavoro giornaliero?.....

4. accesso carraio e pedonale?.....

5. perimetrazione /determinazione area di intervento

6. se e in che orario si svolgono fasi di lavoro con produzione di rumore o dispersione di polveri / inquinanti in atmosfera

.....

7. Dove e quando si svolgono fasi di lavoro che prevedano l'uso di fiamme libere

.....

8. Se, quando e per quanto tempo sono previste fasi di lavoro con la produzione di vibrazioni e / o proiezioni di schegge

.....

9. Verificare che non ci siano servizi e/o utenze in uso promiscuo con l'Istituzione scolastica.

.....

10. LAY – OUT di cantiere per determinare l'esistenza del pericolo dei carichi sospesi (solo cantieri edili)

.....

11. Controllare che l'area occupata dal servizio / cantiere non intersechi le vie di esodo e i punti di raccolta esterni : in tal caso adottare misure alternative condivise.

.....

12. Avvertire e concordare col RSPP della scuola ogni eventuale cambiamento o modifica nell'assetto e nel programma dell'attività / cantiere che si discosti dalle condizioni inizialmente esaminate, congruamente prima di attuarle.

.....

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

13. La corretta manutenzione, efficienza e presenza dei documenti prevista dalle norme per il mezzo in uso, il rispetto degli orari, la correttezza del personale, il controllo durante il viaggio, la dovuta prudenza in ogni circostanza, l'uso di un linguaggio appropriato, il decoro della persona e della divisa/vestito, il corretto posizionamento durante le operazioni di carico e scarico degli ospiti, quant'altro contribuisca ad accrescere la sicurezza e la salute durante il servizio

14. Segnalare ogni possibile nuova sorgente di pericolo di cui bisognerà valutare il relativo rischio

Ulteriori dettagli potranno essere stabiliti col RSPP della scuola .

.....

Distinti saluti.

RSPP -

Ing. N. Benato

Note:

.....

.....

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

DUVRI PER USO PALESTRA

LOCALITA' li / /

EGR. D.S.

Ufficio Tecnico Comune di

Ditta che fruisce della **palestra** alunni :

Oggetto: DUVRI per **palestra** da eseguirsi presso i plessi dell'Istituto Comprensivo scolastico

Fra I soggetti di cui sopra si conviene che, prima dell'inizio del servizio.

Le ditte incaricate garantiscano quanto segue ai fini dell'ottimizzazione della sicurezza nelle fasi di interferenza con l'attività scolastica :

La ditta ospite fornisca i seguenti dati al fine di coordinare la gestione dei pericoli della Scuola in sovrapposizione con quelli della Vs attività futura.

1. Data inizio attività?
2. Data fine attività?
3. orario di lavoro giornaliero?.....
4. accesso carraio e pedonale?.....
5. perimetrazione /determinazione area di intervento
6. La ditta ospite deve essere dotata, in ogni momento , di addetti antincendio e di primo soccorso formati e in grado di conoscere e usare le attrezzature fisse presenti nei locali in uso e la cassetta di primo soccorso propria.
7. Se e in che orario si svolgono fasi di lavoro con produzione di rumore o dispersione di polveri/inquinanti in atmosfera
8. Se, quando e per quanto tempo sono previste fasi di lavoro con la produzione di vibrazioni
.....
9. Verificare che non ci siano servizi e/o utenze in uso promiscuo con l'Istituzione scolastica.
.....
10. Controllare che l'area occupata dal servizio / cantiere non intersechi le vie di esodo e i punti di raccolta esterni : in tal caso adottare misure alternative condivise.
.....
11. Avvertire e concordare col RSPP della scuola ogni eventuale cambiamento o modifica nell'assetto e nel programma dell'attività / cantiere che si discosti dalle condizioni inizialmente esaminate, congruamente prima di attuarle.
.....
12. Il corretto uso delle attrezzature, il rispetto degli orari, la correttezza del personale, la dovuta prudenza in ogni circostanza, l'uso di un linguaggio appropriato, il decoro della persona e della divisa/vestito, il corretto posizionamento durante le operazioni di carico e scarico degli ospiti, quant'altro contribuisca ad accrescere la sicurezza e la salute durante il servizio
13. Segnalare ogni possibile nuova sorgente di pericolo di cui bisognerà valutare il relativo rischio

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

Ulteriori dettagli potranno essere stabiliti col RSPP della scuola .

.....

Distinti saluti.

RSPP -

Ing. N. Benato

Note:

.....

.....

.....

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

ISTRUZIONI PER EMERGENZA DI PRIMO SOCCORSO

1° FASE

PERSONA CHE ASSISTE ALL' EVENTO **ALLERTA**

(**FISCHIETTO : SUONO PROLUNGATO E FORTE**)

- TUTTO IL PERSONALE DI PIANO

2° FASE

PERSONALE DI PIANO ACCORRENTE :

- **PRESTA LE CURE** se **ADDETTO DI 1° SOCCORSO**
- **Addetto 1° soccorso** o altri se ritiene **CHIAMA il 118**
- **SE SERVISSE SEGUE** **INFORNUTATO AL PS**

3° FASE

- Coordinatore sicurezza**
- o Coordinatore didattico**
- o addetto primo soccorso**
- o altro presente**

Informa PRESIDENZA O SEGRETERIA

4° FASE

PRESIDENZA O SEGRETERIA:

INFORMA LA FAMIGLIA

18. ISTRUZIONI PER EMERGENZA INCENDIO

RUOLI EMERGENZA

ANTINCENDIO

SUONA L'ALLARME :  **(o tre squilli di campanella)**

CHI NOTA UN PRINCIPIO DI INCENDIO

Preposto / addetto: che si trova nel luogo di innesco del fuoco :
fa evacuare subito il locale !!!

INCARICATO EMERGENZA (CENTRALINO):

- 1-**CHIAMA I VIGILI DEL FUOCO 115**, se necessario !
- 2- **APRE LE PORTE DI INGRESSO**
- 3-**SPEGNE L'INTERRUTTORE GENERALE ENEL**
- 4-**CHIAMA il pronto soccorso 118**, se occorre

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

PREPOSTO MENSA: SPEGNE L'INTERRUTTORE GENERALE **GAS**

OGNI PREPOSTO : - spegne gli interruttori di reparto
- accerta la presenza di tutti i suoi collaboratori dopo l'uscita

GLI ALLIEVI : - seguono le istruzioni specifiche

ADDETTO ANTINCENDIO: provvede a spegnere il fuoco, se possibile;

BIDELLI / ATA : a- verificano se qualcuno si sia sentito male e ha bisogno di assistenza
b- accompagnano persone non autosufficienti nel luogo calmo

AREA DI RACCOLTA : SEGNA IN PLANIMETRIA

COORDINATORE EMERGENZA : a- **verifica se tutti sono fuori**
b- **verifica se il fuoco è spento**
c- **fa rientrare se l'edificio è agibile**

1- Chi, in fase di emergenza, fosse impossibilitato a muoversi in modo autonomo deve restare nel posto in cui si trova assistito da uno o due soccorritori; il preposto di reparto / aula /ufficio avverte i soccorsi (VVFF) che provvedono a portarlo fuori della zona di pericolo.

2 - Chi invece fosse, anche se lentamente, in grado di muoversi con l'aiuto di qualcuno esce accompagnato, per ultimo di classe /gruppo se il ritmo è paragonabile agli altri o ultimo di piano se il ritmo fosse nettamente inferiore al ritmo degli altri.

3 - Chi si trovasse in un posto isolato (WC / spogliatoio/ altro) si reca direttamente al punto di raccolta

SI RICORDA CHE : a- non è possibile usare l'ascensore

b- bisogna attenersi alle manovre provate

c- fare presente situazioni anomale rilevate durante le prove al preposto

d- bisogna segnalare all'esterno i punti di raccolta dei vari gruppi, anche in via provvisoria.

STUDIO TECNICO BENATO ing. NICOLA

ISTRUZIONI PER EMERGENZA TERREMOTO

IN CASO DI TERREMOTO (solo nelle prove):

si dirama un segnale acustico di allarme

a- tre squilli di campanella / altro

b- tre squilli di fischietto / altro

SUBITO: I PRESENTI ALL'INTERNO SI PROTEGGONO LA TESTA SOTTO
UN TAVOLO O ALTRO;

ovvero : PROTEGGERSI IL CAPO CON UNA SEDIA

ovvero : PORSI CON LE SPALLE ADIACENTI AD UN MURO PORTANTE PRIVO DI
VETRI O ALTRI ARREDI FISSATI

QUANDO IL SISMA SI E' ESAURITO (nella prova 20 secondi):

AVVIARE PROCEDURA DI EMERGENZA ATTUABILE

Ogni preposto (e Docente) conduce il gruppo fuori scegliendo la via di esodo ritenuta più sicura e breve

INCARICATO EMERGENZA (CENTRALINO):

CHIAMA I VIGILI DEL FUOCO **115** se occorre

APRE LE PORTE DI INGRESSO

SPEGNE L'INTERRUTTORE GENERALE ENEL

CHIAMA IL pronto soccorso **118**, se occorre

OGNI PREPOSTO :- spegne gli interruttori di reparto

- accerta la presenza di tutti i suoi

collaboratori dopo l'uscita

GLI ALLIEVI : - seguono le istruzioni specifiche

AREA DI RACCOLTA : - SEGNATA IN PLANIMETRIA